



ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3 PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V  
 OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
 POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

ZMĚNA	c			PROVEDL		DATUM		PODPIS	
	b								
	a								
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU					
VLASTISLAV VLACH		VLASTISLAV VLACH		-					
INVESTOR BAREVNÉ DOMKY HAJNICE, HAJNICE 46, 544 66 HAJNICE						FORMÁT		1A4	
MÍSTO STAVBY p.č.st. 271, k.ú. BRUSNICE						DATUM		04/2022	
AKCE						STUPEŇ		TECHNICKÁ POMOC	
STAVEBNÍ ÚPRAVY st.271, HAJNICE						Č. ZAKÁZKY		-	
						MĚŘITKO		-	
ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE 2.N.P.						ČÍSLO VÝKRESU		ZMĚNA	
						D1.4.3-04		A	