

Protokol o určení vnějších vlivů

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Příloha číslo 220619/ZOODK

220619/ZOODK

Vypracovaný komisí Projektis Dvůr Králové nad Labem

V Dvůr Králové nad Labem

Dne 22.06.2019

Předseda Ing.Zdeněk Jansa

Členové Ing.Jaroslav Imlauf - projektant stavby
Ing.Pavčina Pražáková - projektant PBŘ
Zdeněk Mikeš - projektant elektro

Ostatní Ing.Petr Jiříčka
-technické oddělení ZOO DK

Název objektu Expozice Jižní Afrika

SO 51 - Elektrorozvody
SO 56 - Venkovní osvětlení

Podklady Stavební projekt - situace
Zadání stavby

Popis objektu Zemní kabelové rozvody s napájecími skříněmi
Venkovní osvětlení areálu

Rozhodnutí

Venkovní prostory

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

nebezpečné

Interval revize (r.): 3

AA 8	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 1	BE 1
AB 8	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5-N	AM-9-1	AM-24-1		
AM-2-1	AM-6-N	AM-21-N	AM-25-1		
AM-3-1	AM-7-N	AM-22-1	AM-31-1		
AM-4-N	AM-8-1	AM-23-1	AM-41-N		

Závěr

Podpisy: