

Legenda potrubí :

SV - STUDENÁ VODA
stávající potrubí

TV - TEPLÁ VODA
stávající potrubí

CIR - CIRKULACE
stávající potrubí

SV - STUDENÁ VODA
nové potrubí

TV - TEPLÁ VODA
nové potrubí

CIR - CIRKULACE
nové potrubí

stoupačka - 105

poznámka :
DMTZ a MTZ provedena ve směru šipky

UV - mosazný uzavírací ventil PN 16
VK - vypouštěcí kohout
RV - regulační ventil na cirkulaci

potrubní rozvod je navržen z nerezavějící oceli VIEGA Sanpress - trubka 1.4521, laserově spojovaná lisovacími spoji (dvojité lisování)

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček

Jiří Zahradníček
projektant TZB
ul. Dr. Vojtěcha 1955
504 01 Nový Bydžov
tel. 604 650 505

Místo : Oblastní nemocnice Jičín a.s. , Bolzanova 512, Jičín

Investor : Královehradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245 , Hradec Králové

Akce : Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO - A v Jičíně
číslo akce : ZD/19/421
- vnitřní vodovod , kanalizace -

Výkres
Půdorys 2 NP (1. patro)

Zakázk. číslo	3/7/2020
Formát	
Stupeň	
Datum	7/2020
Měřítko	1 : 100
Číslo výkresu	D4.1.ZTI - 4