

Akce: Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně

číslo akce : ZD/19/421

- vnitřní vodovod , kanalizace -

**stoupačka V 102, V 103, V 104, V 105, V 115, V 118**

**V5, V11**

Investor: Královehradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

## **TECHNICKÁ ZPRÁVA – dodatek č.1**

### **Zdravotní technika**

Nový potrubní rozvod vnitřního vodovodu je navržen z nerezavějící oceli trubka 1.4521 , laserově spojovaná lisovacími spoji ( dvojité lisování ) z ušlechtilé oceli vč. lisovacích tvarovek . Při instalaci je nutné dodržovat návod k použití dodavatele zařízení, aplikační techniku : kovové instalační systémy a všeobecně uznávaná technická pravidla.

Médium : pitná voda , těsnění EPDM.

Nutné zkušenosti z provozu nemocnic , kde je chemicky upravovaná voda.

Lze použít systém například od fa VIEGA Sanpress – trubka 1.4521 ,

#### **Poznámka:**

*„Označení výrobků konkrétním výrobcem vyjadřuje standard kvality (zák. č. 134/2016 Sb., § 89, odst. 5 a 6).*

*Dodavatel může nabídnout technicky a kvalitativně srovnatelné (rovnocenné) nebo lepší výrobky či řešení.*

*Pokud dodavatel nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech technických parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži dodavatele.“*

Vypracoval : Zahradníček J.