



připojení stávajícího umyvadla  
2 x nástěnka do sádkartonových panelů  
1 x baterie nástěnná - nová  
( umyvadlo keramické stávající )

V101

V102

V105

SV - 22 x 1,2 - iz  
TV - 22 x 1,2 - iz

V104

V107a

V106

V111

V117a

V103

V107

V112

V113

V116

V13

↑ poznámka :  
DMTZ a MTZ provedena ve směru šípky

UV - mosazný uzavírací ventil PN 16  
VK - vypouštěcí kohout  
RV - regulační ventil na cirkulaci  
potrubní rozvod je navržen z nerezavějící oceli  
VIEGA Sanpress - trubka 1.4521, laserově spojovaná  
lisovacími spoji

Legenda potrubí :

SV - STUDENÁ VODA	-----
stávající potrubí	
TV - TEPLÁ VODA	- . - . - . - . - . - . - .
stávající potrubí	
CIR - CÍRKULACE	-----
stávající potrubí	
SV - STUDENÁ VODA	-----
nové potrubí	
TV - TEPLÁ VODA	- . - . - . - . - . - . - .
nové potrubí	
CIR - CÍRKULACE	-----
nové potrubí	

stoupačka - 105

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	<b>Jiří Zahradníček</b> projektant TZB ul. Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček		
Místo : Oblastní nemocnice Jičín a.s. , Bolzanova 512, Jičín				
Investor : Královehradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245 , Hradec Králové				
Akce : <b>Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO - A v Jičíně</b> <b>číslo akce : ZD/19/421</b> <b>- vnitřní vodovod , kanalizace -</b>			Zakázk. číslo	3/7/2020
			Formát	
			Stupeň	
			Datum	7/2020
Výkres <b>Půdorys 3 NP ( 2. patro )</b>			Měřítko 1 : 100	Číslo výkresu D4.1.ZTI - 5