

Vyřizuje: Ing. Šárka Zumrová

Dne: 23.10.2014

v Hradci Králové

Dodatečné informace č. 5 k veřejné zakázce s názvem:

„Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby II“

Vážení,

zasíláme Vám tímto doplňující informace č. 5 k výše citované veřejné zakázce, a to na základě uvážení zadavatele dle § 49 odst. 4 ZVZ. Zadavatel se rozhodl touto dodatečnou informací potvrdit informace uvedené ve výkazu výměr.

1) Upřesnění:

V poskytnuté Projektové dokumentaci (PD) je v technické zprávě uvedeno, že dojde k napojení izolace v místě podřezání. Práce spojené s podřezáním nejsou součástí tohoto výběrového řízení. Podříznutí sousední budovy je ve výši cca 0,6 m – viz příčný řez a předstěna SDK. Poskytnutý výkaz výměr zcela odpovídá požadavkům zadavatele.

2) Upřesnění:

V poskytnuté PD je ve výkresové části (D.1.1.) uvedeno, že v místnosti svařovny plamenem je navržena plošná chemická injektáž rohu zdiva a budou provedeny sanační omítky. Dále je zde odůvodnění, že je v daném místě nemožné provést podřezání zdiva.

Vzhledem k tomu, že zadavatel tyto práce po uchazečích nepožaduje provést, nejsou součástí výkazu výměr. Poskytnutý výkaz výměr zcela odpovídá požadavkům zadavatele.

S pozdravem

CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ a.s.
Československé armády 954/7
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Šárka Zumrová
pověřená osoba zástupce zadavatele