



Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

(Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka s názvem: SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
 IČO **708 89 546**
 DIČ **CZ 708 89 546**

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, ljaskova@kr-kralovehradecky.cz, +420 702 248 893

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle ustanovení § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona, v souladu se směrnicí č. 3 rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ a článkem 15 Výzvy k podání nabídek vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr máme ocenit akustické dveře počet kusů 5+1. V příloze k předmětu plnění je fotka stávajících akustických dveří. Dodavatel dveří nás upozornit na skutečnost, že takto provedené dveře jsou dnes z hlediska akustiky nedostatečné. Akustické dveře na požadovanou neprůzvučnost se provádějí jako celek i s ocelovou zárubní s těsněním a lištou. V rozpočtu jsme ale nenašli výměnu zárubně. Navíc čalounění dveří je dnes nedostatečné řešení z hlediska akustiky ve školách.

45	M	61162001E	dveře jednokřídlé, plné, akustické 850x1970-2100mm, včetně kování	kus	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

47	M	6116200D	dveře jednokřídlé, plné, akustické 990x1970-2100mm, včetně kování	kus	5,000	0,00	0,00

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel s výměnou ocelových zárubní záměrně nepočítá z důvodu eliminace zásahů do nosných konstrukcí. Účastník do nabídky ocení akustické dveře (křídla), které budou mít vyšší zvukovou neprůzvučnost než obyčejné dveře tak, jak vyplývá z Přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 19. 10. 2022

Ing. Lucie Jasinková
na základě pověření