

Púdorys elektroinstalace - M1:50

Gastro - 2.NP



Legenda:

- | | |
|--|--|
| | Zásuvka 230V |
| | Zásuvka 230V IP44 |
| | Zásuvka 230V s přepětovou ochranou |
| | Zásuvka 400V IP44 |
| | EI vývod 1-fázový |
| | EI vývod 3-fázový |
| | Zásuvka pro sdělovací zařízení |
| | Konecvara pro datové zařízení HACOP |
| | Výpnáč č.1 IP44 |
| | Třipolový výpnáč IP65 |
| | Nový slaboproudý rozváděč SRM-2 |
| | Nový slaboproudý rozváděč RACK |
| | Uzemňovací bod |
| | HAVARIJNÍ STOP – tlačítko (provoz k |
| | Kabelová trasa-slaboproudá elektronika |
| | Kabelová trasa-slaboproudá elektronika |

Soustava – 3 PEN AC 50Hz 400V/7N-C (do místa rozdělení)
3 N-PE AC 50Hz 400V/7N-C (za místem rozdělení)
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Neživých částí – NORMANIN-automatickým opojoením od zdroje
– DOPLEŇKA-proudovým chráničem, doplňujícím pospojováním
Živých částí – krytím a izolací
Hlavní pospojování dle – ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3
Vnější vlivy určeny v protokolu, který je součástí projektové dokumentace.

ROZPIS INSTALACÍ ELEKTRO – GASTRO

	typložit 230V, na stěně 120cm vysoko, přáčky viz volná kabely	E025; E024+33
	typložit 400V, na stěně 120cm vysoko, přáčky viz volná kabely	E01; E07/1; E02/2; E03; E04/1 E05; E06; E07; E08 E09/1; E09/2; E10/6; E11/1; E12/2 E13/3; E14/4; E17/1; E18/6; E19/9

[illegible]

ROZPIS VÝVODŮ DATOVÉHO PŘIPOJENÍ – GASTRO

	dotazy kapi-07 / internet-WT		
A	přímé spojení / závazek umístěn na technologii		
	výše spojení se systémem <i>z přílohy</i>		
	01	12x 12x	
	02	12x 12x	
	03	12x 12x	
B	dotazy kapi-07 / internet-WT		
	04	12x 12x	
	05	12x 12x	
	06	12x 12x	
	07	12x 12x	

POZNÁMKY: Datový a internetový rozdvoj v provedení – stíněný polarizovaný kabel – UTP Cat.6

Nutnost koordinace a případné úpravy provedení rozvodů dle konkrétně použitého systému HACCP !!!!

Revize 10.2022

NAZEV AKCIE	Modernizace stravovacího provozu Oblastní nemocnice Trutnov			AUTORIZAČNÍ RÁZIDKO
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Trutnov, obklesí stravovacího provozu část parcely st. 4892, k.ú. č. 789/029, Trutnov			
OBJEDNATEL:	Kališnické náměstí kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové			
GENERALNÍ PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL PROFESÍ:	ZODPOVĚDNÝ LIDSKÉ		
ARAGON ELL S.r.o.	Josef Mlýnský	Luděk Lojpek		
509 01 v Nové Pásku 182 - 4420 331 405 395 182 - 4420 331 405 395 e-mail: j.mlynsky@aragon-ell.cz	M-Project elektro Emerson 2396, 544 01 Zdobychov L. e-mail: j.mlynsky@aragon-ell.cz	Hlavní inženýr projektu		
		Ing. Lukáš Truchman		
		ZPRACOVATEL		
		Josef Mlýnský		
MĚŘÍTKO:	1:50	STUPĚŇ:	DPS	Č. VÝKRESU:
FORMÁT:	A1+ (594x1000)	DATAUM:	05/2020	ČÍSLO PŘÍLOHY:
ČÁST DOKUMENTACE:	Elektro výkresová část	D.1.4.7 Schematická část elektronického vnitřní odborný před bliskem		
ČÍSLO DOKUMENTACE:	115/2020	PŘÍLOHA:		
ČÍSLO ZÁKAZKY:	115/2020	Přidělování 2.NP - Gastro		