

Půdorys elektroinstalace - M1:50

1.NP - kabelová trasa

Nutná koordinace s ostatními profesemi !!!!

Kabelová trasa bude vedena pod stropem v zavěšeném drátěném žlabu, nad stávajícími rozvody vody a kanalizace.

Soustava – 3 PEN AC 50Hz 400V/TN–C (do místa rozdělení)

3 PEN AC 50Hz 400V/TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Neživých částí – NORMÁLNÍ–automatickým odpojením od zdroje

– DOPLNĚNÁ–proudovým chráničem, doplňujícím pospojováním

Živých částí – krytím a izolací

Hlavní pospojování dle – ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.2

Vnější vlivy určeny v protokolu, který je součástí projektové dokumentace.

Revize 10.2022

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele a nesmí být užívána, šířena kopírnou a uveřejňována bez jeho předchozího písemného souhlasu !!

NÁZEV AKCE:	Modernizace stravovacího provozu Oblastní nemocnice Trutnov		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO:	
	MÍSTO STAVBY: Oblastní nemocnice Trutnov, objekt stravovacího provozu číslo parcely st. 4892, k.ú. č. 789029, Trutnov			
OBJEDNATEL:	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové			
GENERALNÍ PROJEKTANT:	ARAGON ELL s.r.o. Heřmanice 126 509 01 Nová Paka IČ: 288 20 525 tel.: +420 731 455 865 e-mail: aragon@aragonell.cz web: www.aragonell.cz	ZPRACOVATEL PROFESE: Josef Mikyska M-Projekt elektro Ehrova 2365, 544 01 Dvůr Králové n.L. IČ: 659 08 726 tel.: +420 603 481 869 e-mail: josef.mikyska@m-projekt.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Luděk Lejsek	
			Hlavní inženýr projektu Ing. Lukáš Tauchman	
MĚŘÍTKO:	1:50	STUPĚŇ: DPS	ZPRACOVATEL: Josef Mikyska	
			ČÁST DOKUMENTACE: D 1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	
FORMÁT:	A2+ (420x630)	DATUM: 05/2020	ČÍSLO PARÉ: 05	
ČÁST DOKUMENTACE: Elektro výkresová část		ČÍSLO ZAKÁZKY: 173/2021	PŘÍLOHA: Půdorys 1.NP - KABELOVÁ TRASA	