

oltoko – Patrik Schoř Na Výšině 596 403 31 Ústí nad Labem	PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2000-7-710	PŘÍLOHA č. : 4 Strana : 1 Počet stran : 2
<p><i>Protokol o určení typu místnosti je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.</i></p> <p>STAVBA: OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s. Bolzanova 512, 506 01 Jičín</p> <p>ČÁST: D.1.4. Stavební úpravy pro obměnu zařízení CT a RTG</p> <p>INVESTOR:</p> <p>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 21004</p> <h2 style="text-align: center;">PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI</h2> <p>V Ústí nad Labem dne 6.5.2021</p> <p>Složení komise: Předseda (funkce): - Patrik Schoř – projektant elektro části Členové (funkce): - Ing. Martin Gazda, projektant stavební části</p> <p style="margin-left: 150px;">- - -</p> <p>Další účastníci: - -</p> <p>Název objektu (stavby): D.1.4. Stavební úpravy pro obměnu zařízení CT a RTG Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností</p> <p style="margin-left: 350px;">- platné normy, zejména: ČSN 33 2000-1 ed.2 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 ČSN 33 2000-7-710</p>		

oltoko – Patrik Schoř Na Výšině 596 403 31 Ústí nad Labem	PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2000-7-710	PŘÍLOHA č. : 4 Strana : 2 Počet stran : 2
--	--	--

Další přílohy: NEJSOU

Popis objektu: Objekt je určen pro zdravotní péči obyvatelstva. Ve 2.NP objektu jsou umístěny vyšetřovny, jejich zázemí a sociální zařízení.

Rozhodnutí: **Dle ČSN 33 2000-7-710 se jedná o zdravotní prostory skupiny „1“**

**Prostory „1“, které se nachází v 1.NP, a jsou to místnosti:
č. E1.21, E1.23, E.1.34, E1.35a/b, E1.36, E1.37, E.1.38**

**Skupina“1“ – zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo
přerušení základního napájení je možné připustit
přerušení provozu zdravotnických elektrických
přístrojů, aniž by došlo k ohrožení zdraví nebo
života pacienta.**

**Ostatní prostory – provozní místnosti, komunikační
prostory, sociální zařízení, převlékárny, čekárny –
nevztahuje se na ně norma ČSN 33 2000-7-710**

Zdůvodnění:

Jednotlivé typy místností byly stanoveny v souladu s příslušnými články **ČSN 33 2000-7-710**, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých místností.

.....
předseda komise

.....
člen komise

.....
člen komise

.....
člen komise

Sepsal: Patrik Schoř

V Ústí nad Labem, dne 6.5.2021