



ATIP, a.s.
Pražská 169
Trutnov
541 01



VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001121961998

NAŠE ZNAČKA
8120083632

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
17. 12. 2021

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120083632

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Volanovská 243, 196, 541 01 Trutnov, Horní Předměstí, ze dne 26. 11. 2021, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Požadavek: Zákazník požaduje přeložení stávajícího kabelového vedení nn v areálu centra odborného vzdělávání. Navržené řešení: Stávající rozpojovací skříň SR302(SJZ R4362) bude demontována. Stávající rozpojovací skříň SR302(SJZ R423) bude vyměněna za novou SR402. Z trafostanice TU_1022 bude z rozvaděče nn vyvedeno kabelové vedení nn AYKY3x240+120, které zasmyčkuje novou rozpojovací skříň SR402, umístěnou na objektu č.p.311 z druhé strany objektu a ukončeno bude ve vyměněné skříni R423. Z trafostanice TU_1022 bude z rozvaděče nn vyvedeno kabelové vedení nn AYKY3x240+120, které bude ukončeno ve vyměněné skříni R423. Celková délka trasy kabelu 2x 1-AYKY-J3x240+120mm² je cca 90m. Předpokládá se koordinace se stavbou klienta/žadatele a cena přeložky nezahrnuje demontáž a případnou pokládku zpevněných povrchů(bude zajištěno v rámci stavby zákazníka/žadatele). Materiál dle standardu ČEZ Distribuce.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Jindřich Pícek. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 415 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

Platnost stanoviska je do 17. 6. 2022, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Letáček', with a long horizontal stroke extending to the right.

Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální obsluha