

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové – V Lipkách - zpracování studie stavebně technologického řešení včetně autorského dozoru a EP
Zadavatel:	Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, se sídlem Velká 3, 503 41 Hradec Králové, IČO 00527939
Způsob zadání:	výběrové řízení veřejné zakázky na služby zadávané mimo zadávací řízení ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace obdobně dle § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

- A/ V textaci je, že poptáváte studii technologického řešení, což je pro žádost o dotaci postačující, to je v pořádku. Ale dodáváte, že chcete následný autorský dozor a asistenci pro firmy ucházející se o realizaci. Takže podle studie chcete vybrat dodavatele a realizovat? Takže poptáváte dokumentaci pro výběrové řízení / prováděcí dokumentaci? Nebo studii? To jsou zcela jiné a vyšší stupně podrobnosti dokumentace, finanční náročnosti, a vlastně není ani příliš známý rozsah rekonstrukce, viz následující dotaz:
- B/ V poptávkách máte vymezeno, co chcete v kuchyních rekonstruovat. Na první pohled se dá předpokládat, že rozsah není dostatečný pro dosažení 30% úspory primární energie, což je požadavek dotačního programu. Máme cenit rozsah dle vaší specifikace, nebo předpokládat rozsah větší, tak abychom podmínek dosáhli? A pomoci Vám s návrhem tak, abychom toho dosáhli. Vhodný stupeň pro Vaši poptávku nyní by bylo dle mého názoru zpracování studie. Studie teprve určí rozsah řešení, k tomu se udělá energetický posudek a můžete podat žádost o dotaci. Následně až pak poptat, nacenit a vyhotovit podrobnější dokumentace k VŘ/realizaci, autorský dozor atp.

Odpověď na dotaz č. 1

- ad A) Zadavatel požaduje zpracování Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) a rozpočtu. Tyto podklady budou sloužit pro následný výběr dodavatele vybavení. Autorský dozor je také součástí předmětu veřejné zakázky zejména proto, kdyby se ze strany budoucího dodavatele vybavení objevily dotazy na technické podklady.
- ad B) Uvedený rozsah není závazný, může se lišit. Zadavatel očekává, že může dojít ke změnám, které navrhne zpracovatel energetického posudku, tak aby bylo dosaženo požadované min. úspory 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí **2. 12. 2022 ve 14:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové