

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3 **(Dodatečná informace č. 3)**

Název veřejné zakázky: Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov
– 1.etapa, stavební práce (SP)

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, kamachova@kr-kralovehradecky.cz, +420 702 248 906

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn. Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na v detailu uvedené zakázky.

Druh a režim veřejné zakázky: dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává k dotazům¹ níže, v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace, a to následující:

Dotaz č. 8: „Schodišťová plošina (ozn.0001) - v PD jsme nenalezli, kde, u kterého schodiště bude umístěna. Žádáme o upřesnění – označení v příslušném půdorysu.“

Odpověď na dotaz č. 8:

Plošina se nachází ve 2.NP a vyrovnává výškový rozdíl chodeb 2B02.03 a 2A02.09. Její pozice je zakreslena na výkrese AR1.53.

Dotaz č. 9 a): „Interiér – prvky ozn. N08a a N08b, demontáž a montáž barového pultu: v půdorysu je zakresleno původní a nová pozice, chybí rozměry a popis prvku, v jakém rozsahu bude pult v nové pozici montován. Žádáme o upřesnění.“

Odpověď na dotaz č. 9 a):

Prvky N08a a N08b jsou stávající barové pulty v restauraci, které budou demontovány a po provedení nových trubních rozvodů a kabelových tras v obvodových stěnách znovu namontovány ve stejné pozici a podobě zpět. Zákres pultů v projektové dokumentaci odpovídá skutečnosti.

¹ Zadavatel pokračuje v číslování dotazů, tak jak započal v dodatečné informaci č. 1, proto číselná řada začíná číslem 8.

Dotaz č. 9 b): „Protipožární deskové přepážky ozn. ZX001, ZX006 – v příslušných půdorysech nejsou označeny; dále dle tabulky mají být tyto prvky umístěny na střeše – ozn. ZX004, ZX005 a ZX007 – v půdorysech nenalezeno. Žádáme o upřesnění – označení umístění v půdorysech.“

Odpověď na dotaz č. 9 b):

Umístění prvků ZX001 až ZX007 na jednotlivých půdorysech je vždy uvedeno ve sloupci B u každého z těchto výrobků v tabulce AR1.23, v půdorysech jsou zakresleny. Pro případ, že je dodavatel nemůže nalézt, doporučujeme použít funkci "vyhledávání" v prohlížeči PDF souborů.

Na základě výše uvedeného vysvětlení se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.

Přílohy:

žádné

V Hradci Králové 25.11.2022

Mgr. Kateřina Machová,
na základě pověření