

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Generální oprava a úprava pavilonu nosorožců“
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	ZOO Dvůr Králové a. s.
Sídlo:	Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:	27478246
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	MVDr. Přemyslem Rabasem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, stepan@cep-rra.cz , +420 725 540 246
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_187.html

V zastoupení zadavatele ZOO Dvůr Králové a. s. a v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě vlastního rozhodnutí zadavatele a na základě žádosti o vysvětlení od jednoho účastníka ze dne 3.1.2022.

1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKA A ODPOVĚDI ZADAVATELE

DOTAZ:

Je nutné upřesnit svítidlo UV – 16ks. Je to do chovných boxů. Dotaz na projektanta.?

ODPOVĚĎ

Rozpočet – část: 2 - SO 01 - Silnoproud a slaboproud - oprava

90	M	000520001	UV- svítidlo závěsné E27 se žárovkou UV	ks	16,000		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

Světla se nachází v chovných boxech viz výkres D.1.4.g – 1.

Upřesnění specifikace:

UV- svítidlo závěsné E27:

- kovová kce svítidla - kovové stínítko
- standardní keramická objímka E27
- možnost svislého zavěšení
- pro žárovku o výkonu 160W
- optimální úhel záření ~45°
- stínítko musí být ze spodní strany opatřeno snímatelnou kovovou sítí, která zabrání případnému vysypání „prasklé“ UV žárovky do prostoru pod ní

žárovka UV:

- optimálně silné UV-A a UV-B záření, ale bez vyzařování škodlivého UV-C
- výkon 160W
- tvrzené sklo
- min. životnost lampy 4 000 h

2. OPRAVA POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Zadavatel vlastním šetřením zjistil nesrovnalosti v položkových rozpočtech a provedl jejich opravu a doplnění položek.

Popis změn a upravené rozpočty jsou přílohou tohoto VZD. Jedná se o následující soubory:

Rozpočet popis změn.xlsx

Generální oprava a úprava pavilonu nosorožců - OPRAVA 1.xlsx

Generální oprava a úprava pavilonu nosorožců - ZHODNOCENÍ 1.xlsx

Tyto nové položkové rozpočty (Generální oprava a úprava pavilonu nosorožců - OPRAVA 1.xlsx a Generální oprava a úprava pavilonu nosorožců - ZHODNOCENÍ 1.xlsx) **použijí účastníci ve svých nabídkách.**

Uvedené soubory jsou vloženy v zazipovaném souboru Příloha VZD č.1.zip.

3. ZMĚNA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY

Zadavatel upozorňuje, že se změnami v rozpočtech (úpravou + přidáním nových položek) se změnila celková předpokládaná cena.

Předpokládaná hodnota zakázky činí: 21 054 000,- Kč bez DPH.

4. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Na základě výše uvedených doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu o celou její původní dobu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.1.2023 v 10:00 hod.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.

V Hradci Králové, dne 6.1.2023

.....
Mgr. Pavel Štěpán
oprávněná osoba zástupce zadavatele

Příloha VZD č.1.zip
(příloha tvoří samostatný soubor zip)