

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Dodávka vybavení speciálních vozidel pro ZZS KHK – 6. část: elektrocentrály
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové
Způsob zadání:	výběrové řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané mimo zadávací řízení ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

k zadání část 6:

1. výkon motoru odpovídá 6kVA ne max 5kVA
2. regulace kapacitní nikdy nezajistí stabilita napětí a kmitočtu 1%
3. k čemu třífázový jistič u jednofázového stroje?
4. požadovaná kapacitní regulace může být, ale pak nejde účinník 1

Předpokládaná cena na 2 stroje s podvozkem (nebyl specifikován) je hodně na hraně pro pořízení kvalitního stroje.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v rámci těchto VDZ zadávací dokumentace upravuje požadovanou technickou specifikaci předmětu plnění, tj. upravuje přílohu č. 3 výzvy k podání nabídek v technických parametrech uvedených v dotazu č. 1 takto:

- ad 1. požadovaný maximální / provozní výkon (kVA): max. 6,0;
- ad 2. stabilita napětí / kmitočtu 1 % Hz nepožadována;
- ad 3. požadovaný jistič AC 1fáz;
- ad 4. účinník 1 nepožadován;

zadavatel požaduje podvozek, který blíže nespecifikuje.

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je zároveň maximální nabídkovou cenou, zadavatel nemění.

Nové znění přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek je přílohou těchto VDZ.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí **23. 1. 2023 ve 14:00.**

Příloha

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek - Technická specifikace

Za zástupce zadavatele na základě pověření
v Hradci Králové