



Pomáhat a chránit

Krajské Ředitelství policie  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Dopravní inspektorát  
Rychnov nad Kněžnou

PCR05ETRp097608226



KRPH-51311/ČJ-2017-050706

Rychnov nad Kněžnou 20. června 2017

IDProjekt s.r.o.  
Júnova 1028  
517 41 Kostelec nad Orlicí

Počet listů: 1

E-mail

**Stanovisko k projektové dokumentaci „II/311 Zákoutí - Šerlich“ pro stavební řízení.**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu má níže uvedené připomínky, ale po zapracování do projektové dokumentace nebudeme mít závaznějších připomínek ke stavebnímu řízení (*souhlasíme s vydáním stavebního povolení*), přičemž je nutno dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.).

Připomínky k zapracování do projektové dokumentace:

- v místě napojení místní komunikace (v km 0,409) budou umístěny z obou směrů dopravní značky upravující přednost č. P 1 na silnici č. II/311 a nebudou umístěny směrové sloupky č. Z 11g, neboť je zde stávající dopravní značky č. P 4;
- v místě napojení místní komunikace (v km 0,700) budou umístěny z obou směrů dopravní značky upravující přednost č. P 1 na silnici č. II/311 a nebudou umístěny směrové sloupky č. Z 11g, neboť je zde stávající dopravní značky č. P 4, která je plánovaná na výměnu;
- směrové sloupky č. Z 11g budou umístěny pouze na výjezdech ze zřetelně využívaných účelových komunikací (lesních cest).

Před zahájením stavebních prací je nutné, předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

por. Josef Žabokrtský, DiS.  
komisař DI

npor. Ing. Rudolf Petřík  
vedoucí DI

Zborovská 1360  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 974 536 258  
Email: rk.di.komunikace@pcr.cz