



**Královéhradecký kraj**  
se sídlem  
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

**Telefon:** 495 540 211  
**E-mail:** eva.vortelova@uskhk.eu  
**IČO:** 708 89 546  
**DIČ:** CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/071-22/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne  
12.01.2022

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/323 Nechanice – Staré Nechanice, 1. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

**Žádost č. 1**

Dobrý den,

ke stavbě „II/323 Nechanice – Staré Nechanice, I. etapa“ bychom měli následující dotaz:

- v objektu SO 204 a SO 205 je položka č. 574A34 Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11+, 11 S tl. 40 mm. V popisu položek je psáno, že se jedná o směs ACO 11+ 50/70, v příčném řezu mostu SO 205 je popiska, kde je zmíněno, že se jedná o asfaltový beton pro ohrubné vrstvy modifikovaný ACO 11 +. Současně se v trase dle odpovědi v Dodatečných informacích má uvažovat s modifikovaným ACO 11 +. Jaká ohrubná směs má tedy být použita na mostech SO 204 a SO 205?

- současně s tím je v řezu SO 205 uvedeno že ložná vrstva bude z asfaltového betonu modifikovaného ACL 16+ a ve výkazu výměr je použita směs ACL 16 + 50/70. Jaká směs tedy má být použita?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

**K žádosti č. 1**

Jak je uvedeno v Preambuli, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, je uvedeno, že v případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.

Zároveň zadavatel uvádí, že projektant potvrdil použití nemodifikovaných směsí na mostech (SO 204, SO 205 a SO 199).

**Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření