

Legenda




Číslo odpodu – Navržené kandidace

Číslo odpodu – Sňatí kandidace

Číslo označení – Viz GASTRO

Sprchová žláb nerez, me stěně hl. 6

Grafický index

	Kanalizace navržené – Systém HT
	Přenos napojovacího bodu
	Kanalizace slévající – Úlčna hrdlová

DN	Vodorovně	Svisle
40	0,5 m	1,2 m
50	0,5 m	1,5 m
75	0,8 m	2,0 m
110	1,1 m	2,0 m
125	1,25 m	2,0 m

[illegible]

Podélné profily navrř. kanalizace