



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/002-23/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
16.02.2023

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**III/28431 Holovousy**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost s dotazem dodavatele byla doručena dne 14.02.2023 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 20.02.2023. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou: „III/28431 Holovousy“ žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

V zadávací dokumentaci je uvedeno následující:

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 271,320

včetně odvozu na skládku nebezpečného odpadu z důvodu obsahu PAU (zařídění

ZAS-T3), vhodný recyklát použít na stavbě nebo k odprodeji, včetně naložení, odvozu a

uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití R-materiálu

$(3828-1567)*0,12=271,320$ [A]

v položce poplatky za skládku je uvedeno:

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 664,734

poplatky za uložení materiálů s pojivý obsahem PAU – skládka dle zadávacích

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Dle pol. č.: 11372 $271,32*2,45=664,734$ [A] T

tedy veškerý vyfrézovaný materiál je tímto nebezpečným odpadem.

Současně ve Stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy (Zpráva č.: 18/20/CL/H) je na straně 6 situace polohy vývrtu odebraných vzorků. Pro část III/28431 je proveden JV3 km 0,347 L (vzorek č. 3). Ve VYHODNOCENÍ OBSAHU PAU V ASFALTOVÝCH VRSTVÁCH má vzorek č. 3 kvalitativní třídu ZAS – T2.

Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem a použije se dle vyhlášky 130/2019.

Domníváme se, že položka nebezpečného odpadu je v tomto případě nadbytečná.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, předem děkujeme.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

V tabulce vyhodnocení obsahu PAU v asfaltových vrstvách, stejně jako v situaci polohy vývrtníků, které jsou přiloženy níže, je uvedeno, že vývrt č. 3 nacházející se na dotčeném úseku není vyhodnocen pod vzorkem č. 3, ale pod vzorkem č. 4 s výsledkem obsahu PAU 104 mg/kg sušiny, jedná se tedy o znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3.

Vzhledem k tomu, že zde není navržena technologie recyklace za studena na místě, tak frézovaná znovuzískaná asfaltová směs ZAS-T3 nesplňuje požadavek vyhlášky č. 130/2019 Sb., § 5, na to, aby byla vedlejším produktem a stává se tedy odpadem.

Situace polohy vývrtníků



| Číslo vzorku | ozn. vývrtníku/vrstva | Typ asfaltové vrstvy | Obsah PAU (mg/kg sušiny) | Kvalitativní třída |
|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 1/1 | obrusná | 5,42 | ZAS-T1 |
| 2 | 1/2 | penetrační makadam | 30,70 | ZAS-T3 |
| 3 | 2/1 | nátěr + penetrační makadam | 23,50 | ZAS-T2 |
| 4 | 3/1 | nátěr + penetrační makadam | 104,00 | ZAS-T3 |

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření