



**Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace
Riegrova 1403, 508 01 Hořice
IČ: 066 68 364**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

na zakázku malého rozsahu
na dodávky

Dodávka a montáž výtahu pro DM Riegrova

Vážený dodavatelé,

na základě písemné žádosti dodavatele Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž výtahu pro DM Riegrova“.

Dotaz č. 1 dodavatele učiněný prostřednictvím e-mailu:

1. Při dodržení požadované nosnosti 450 kg není možno do stávající šachty umístit bezpřevodový stroj. Je nutno dodržet požadovanou nosnost?
2. Řešením je šachtu rozšířit za původní výtahovou šachtu, a to znamená zásah do nosných konstrukcí. K tomu je potřeba stavební povolení. Bude v případě rozšíření šachty stavební povolení realizovat nový dodavatel výtahu?
3. Bude součástí požadavků na dodavatele též vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení?

Odpověď č. 1:

1. Ano, požadujeme nosnost 450 kg
2. Rozšíření výtahové šachty není zapotřebí
3. Nestavební povolení není potřeba, požadujeme dokumentaci k nové výtahové šachtě opláštěné FERMACEMEM a dokumentaci k novému výtahu

Dodavatelé toto vysvětlení zohlední ve svých nabídkách.

Pardubice, dne 26. 02. 2023

Ing. Václav Javůrek
pověřený administrátor VZ