

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Ev. č. VVZ:	Z2023-003949
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Zadávací projektová dokumentace veřejné zakázky obsahuje stavební vodohospodářské objekty řady 300 a to SO 371 Odlučovač NEL – PZ jih, severní část a SO 372 Odlučovač NEL – PZ Jih, jižní část. Zadavatel poskytl pro tyto objekty podklady pro ocenění v ASPE. Uchazeč ve výkresové a textové části nenalezl specifikaci technologií SO 371 a SO 372 v podrobnosti, která umožní jejich zodpovědné ocenění. Chybí mimo jiné základní parametry vírových ventilů, šoupat včetně popisu ovládání a monitoringu. Také ve stavební části není jednoznačně specifikována např. úprava vnitřních povrchů nádrží.

Dotaz: Doplní dodavatel stavební část SO 371 a SO 372 o podrobnou dokumentaci technologií a případně dalších souvisejících objektů pro jejich jednoznačné ocenění?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že specifikace technologie: koalescenční odlučovač je uvedena v technické zprávě, kap. 7 dotčené části SO.

Specifikace úpravy vnitřních povrchů nádrží, záleží vždy na konkrétním výrobcí prefa nádrží (např. otryskání dílu prefabrikátu vodou, po řádném vyschnutí nanesení první penetrační vrstvy epoxy nátěru. Po 24 hodinách (dle teploty) nanesení první vrstvy barvy a po jejím vyžrání druhé vrstvy).

Nádrže SO 371 a SO 372 neobsahují vírové ventily, šoupata.

Vírový ventil je součástí odtokové jímky retenční nádrže SO 362, specifikace viz výkres č. 3, návrhový odtok viz TZ, kap. 7 – 5 l/s.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo ani lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové