

RH


Stávající oceloplechová skříň

Typová barva  
PŘÍVOD KABLEM ZDOLA  
VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANA DLE ČSN 332000–4–41 ed.2  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
CHARAKTERISTIKA SOUSTAVY  
3 NPE AC 400/230 V / TN–C–S

Ik = do 10 kA  
ip = do 10 kA  
Jištění přívodu  
stávající

HOP tvořena v rozvaděči RH připojením na PE.



- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ  
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY



**0.000 - STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP**

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Lipovský	
Projektant :	Ing. Lipovský	
Kraj :	KRÁLOVEHRADECKÝ M.Ú. : JAROMĚŘ	
Stavebník :	ÚDRŽBA SILNIC Královohradeckého kraje a.s. IČO: 27502968, KUTNOHORSKÁ 58, 500 04, HRADEC KRÁLOVÉ - PLAČICE	
Stavba :	REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL - JAROMĚŘ Do Končín 398, 551 01, Jaroměř - Jakubské Předměstí k.ú.:Jaroměř [657336], parcela: 3501/2, 3501/6, 3501/12	
D.1.4.b Elektroinstalace	Číslo paré :	
Název výkresu :	Úprava stávajícího rozvaděče	
		Číslo výkresu : <b>D1.4.b 11</b>

INSD a.s.  
Číslo 118  
Kostelec nad Orlicí  
577 41  
www.insd.cz

Číslo zakázky :	20/11/0658
Stupeň PD :	DSP + DUR
Datum :	02/2021
Měřítko :	--
Formát :	2 x A4