


- Z/IP63-LED LUX VOSU 7 X 7X 120cm, LED-TRUBICE 120cm, KANCELÁŘSKÉ
- Z/IP20-LED LUX VOSU 7 X 7X 120cm, LED-TRUBICE 120cm, KANCELÁŘSKÉ
- Z/IP40-LED LUX VOSU 7 X 7X 120cm, LED-TRUBICE 120cm, KANCELÁŘSKÉ
- K SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, IP40, 1xE27
- KD SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, IP40, 1xE27, S DETEKČÍ POHYBU
- KVD SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, IP44, 1xE27, S DETEKČÍ POHYBU, PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
- K2 SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, IP40, 2xE27
- KV SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, IP65, 1xE27, REFLEKTOROVÉ, PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
- NO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, NOUZOVÉ, 1 hodina, LED 3,2W, 175lm, IP65,

INSTALACE PROVEDENA ZEJMÉNA DLE ČSN 33 2130 ed. 3.
ROZVOD PROVEDEN V SYSTÉMU TN-S POD OMÍTKU NEBO ZA SDK.
VEŠKERÉ SVĚTELNÉ OBVODY BUDOU MÍT ZVÝŠENOU OCHRANU
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 0,03A.
KRYTÍ SVĚTEL DLE URČENÉHO PROSTŘEDÍ. MINIMÁLNÍ VÝŠKA SPÍNAČŮ
NAD PODLAHOU SE DOPORUČUJE 100 cm. MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ VEDENÍ
OSVĚTLENÍ BUDE 1,5 MM2.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radek Vondra	<div> <i>pridos</i> Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@email.cz</div>		
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš			
INVESTOR	SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice			
KRAJ	Královéhradecký, SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice			
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika			
AKCE:	STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘICE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ		DATUM	01/2022
VÝKRES:			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1 : 75
DISPOZICE SVĚTELNÝCH ROZVODŮ NN			1E31	