



páteří vedení v drátěných, elektroinstalačních žlabech 50x50, dále tuhá, hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností Ø 16,5

- 1 L2 6 E 2k0 840 LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (světelný tok zdroje 2000 lm; 15.0 W)
- 2 L2 6 E 2k8 840 LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (světelný tok zdroje 2800 lm; 21.0 W)

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud chráničem

	PROJEKTANT	VLASTISLAV VLACH	ZAKÁZKA	69-58
	VYPRACOVAL	KAŠPAR RICHARD	STUPEŇ	S.P.
	INVESTOR	Sp.ZŠ. A.Bartoše, Nábrž. polk. A. Ruzice, 660, Úpice	DATUM	9.2022
	MÍSTO	st.par.č. 322/2, k.ú. Červený Kostelec	FORMÁT	2A4
REKONSTRUKCE KOTELNY ČERVENÝ KOSTELEC				ČÍSLO VÝKRESU
1.PP. – Elektroinstalace				D.1.4.2
1:50				