



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
Územní odbor Náchod  
Dopravní inspektorát



Č. j.:KRP H-98595/ČJ-2018-050506

Náchod 11. března 2019

Počet listů: 1

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. /IČO:27502988/  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

**Projektová dokumentace stavby „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ v k. ú. Běloves, Malé Poříčí, Velké Poříčí, pro stavební řízení - stanovisko.**

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení § 77 odst. 2 písm. b), odst. 3 a § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a s odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává na podkladě Vaší žádosti, toto stanovisko pro stavební řízení na stavbu „*Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí*“.

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba přeložky stávající silnice II/303 vedoucí z Náchoda do Velkého Poříčí a dále. Celková délka přeložky je 3.600 m. Silnice je navržena v kategorii S11,5/80. Dále se na stavbě nacházejí čtyři mostní objekty. Dvakrát most přes řeku Metuji (třípolový most o délce přemostění 80,18 m a třípolový most o délce přemostění 80,20 m). Most přes polní cestu (jednopolový most o délce přemostění 4,00 m) a lávka pro pěší (dvoupolový most o délce přemostění 31,95 m). Výstavba nové trasy sil. II/303 začíná km 0.000 okružní křižovatkou se silnicí I/33 a konec stavby je v přímém úseku před začátkem zástavby Hronova. Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80. V km 3.100 přetíná přeložka násypové těleso sil. III/3032. Nové napojení Velkého Poříčí na přeložku sil. II/303 bude provedeno krátkou přeložkou sil. III/3032 a novou stykovou křižovatkou. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat.S11,5. Jízdní pruhy š. 2x 3,50 m, vodící proužky 2 x 0,25 m, zpevněné krajnice 2x 1,50 m, nezpevněné krajnice 2x 0,50 m. Volná šířka vozovky je 11,50 m. Levé odbočovací pruhy jsou navrženy o šířce 3,25 m. a délce 151,00 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,50%. Dále jsou součástí stavby mimo jiné i následující stavební objekty. **SO 102 - Přeložka místní komunikace.** Úprava začíná na konci mostního objektu přes trať ČD Týniště - Broumov. Do km 0,200 kopíruje stávající trasu silnice II/303. Na novou přeložku silnice II/303 (km cca 3,540) se napojuje stykovou křižovatkou před autobazarem. Délka úpravy je 0,470 km. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat.S7,5/50. Jízdní pruhy š. 2x 3,00 m, vodící proužky 2 x 0,25 m a nezpevněné krajnice 2x 0,50 m. V obloucích je provedeno rozšíření, vyplývající z daných poloměrů. Odstavný pruh autobusové zastávky je proveden v šíři 3,00 m, s vyřazovacím úsekem v délce 20,0 m a zařazovacím úsekem o délce 10,0 m. Na autobusovou zastávku navazuje nástupiště o šířce 2,0 m, které je doplněno o varovné a signální pásy. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,5%.

**SO 103 - Přeložka silnice III/3032.** Přeložka sil. II/303 přetíná stávající sil. III/3032 odbočující ze stávající trasy II/303 na stykové křižovatce u nadjezdu nad tratí ČD. Stávající vozovka včetně tělesa násypu bude odstraněna. Napojení Velkého Poříčí na novou trasu přeložky bude provedeno výstavbou stykové křižovatky napojením na výškově upravený úsek stávající komunikace v počátku zástavby v obci. Šířkové uspořádání do staničení 0.060 je dáno prostorovým řešením stykové křižovatky. V následujícím úseku do KÚ je navrženo uspořádání dle navazujícího úseku stávající komunikace s volnou šířkou mezi obrubami 7,00 m. Podél oboustranné obruby jsou položeny betonové vodící proužky š. 0,25 m. Šířka jízdního pruhu je 3,25 m.

Příčný sklon vozovky je v obloucích jednostranný 2,5 % a v konci úseku střešovitý 2,5%.

www.policie.cz

Pihovská 1176  
547 45 Náchod

Tel.: +420974534258  
Fax: +420977452360

E-mail:na.di.komunikace@pcr.cz



## Druhá strana stanoviska vedeného pod č. j.:KRPB-98595/ČJ-2018-050506

**SO 104 - Přeložka polní cesty.** Trasa přeložky silnice II/303 kříží v km 1,980 cyklistickou stezku, která zároveň slouží i pro příjezd zemědělské techniky na okolní pozemky. Z důvodů nízké podjezdové výšky pod mostním objektem SO 202 na přeložce cyklistické stezky (SO 106) je nutné přeložit polní cestu a umožnit přejezd přes navrženou silnici II/303. Délka úpravy je 0,340 km. Komunikace je navržena v kategorii P6/40. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat. P6. Jízdní pás je š. 5,00 m s nezpevněnou krajnicí 2x 0,50 m. Základní příčný sklon je jednostranný 2,5%. **SO 105 - Rekonstrukce MK.** Niveleta vozovky přeložky II/303 je cca o 3,50 m nad úroveň příjezdové cesty k provozovně na pozemcích podél komunikace. **SO 106 - Přeložky cyklostezek.** Trasa přeložky silnice II/303 kříží v km 0,890 a 1,980 cyklistickou stezku. Z důvodů umístění mostní podpěry a náběhu mostní konstrukce SO 201 je nutné provést přeložku cyklostezky v km 0,890 v délce cca 36,00 m. Výškově jsou přeložky cyklostezky vedeny v úrovni stávajícího terénu. Jízdní pás je š. 3,00 m s nezpevněnou krajnicí 2x 0,50 m (0,25) m. Základní příčný sklon je jednostranný 2,5%. **SO 107 - Okružní křižovatka.** Přestavba stávající průsečné křižovatky je koncepčně navržena jako malá okružní křižovatka s vnějším průměrem 20,0 m. Okružní křižovatka využívá v co nejvyšší míře stávající silniční pozemky silnice I. tř. a místních komunikací. Kruhová křižovatka je navržena v souladu s výhledovou výstavbou obchvatu I/33 Náchod. Do křižovatky jsou napojeny větve silnic I/33, II/303 (směr Hronov) a obslužná komunikace k nákupnímu centru. Poloměr vnitřního středového kruhového ostrova je 11,0 m, šířka pojezdného prstence 2,00 m, šířka jízdního pruhu 7,00 m. Šířka mezi obrubami na větvích je 5,50 m, pouze vjezdová větev k nákupnímu středisku je široká 5,00 m. Příčný sklon okružního jízdního pásu je 2,5 %. Příčný sklon pojezdného prstence 6 %. **SO 108 – Chodníky.** Chodníky jsou rozděleny na dvě části dle vlastníků (nabyvatelů) katastrální území Běloves a Velké Poříčí. V začátku úseku přeložky II/303 bude obnoven chodník ke kruhové křižovatce v šířce 2,00 m. Chodecký přechod přes st. silnici je rozdělen směrovacím (dělicím) ostrůvkem (součást SO 107). V nově vytvořeném zeleném pásu bude proveden chodník š. 4,00 m, který bude napojen na stávající chodník podél silnice I/33, tento chodník bude upraven až po chodecký přechod napříč vjezdem k nákupnímu centru. Chodník po pravé straně ve směru na Polsko bude od chodeckého přechodu upraven na délku cca 13,00 m s napojením na stávající chodník. V k. ú. Velké Poříčí bude vybudován chodník š. 2,0 m od lávky pro pěší k nové autobusové zastávce VHD podél SO 102. Na stávající chodník podél silnice III/3032 naváže od km 0,12450 přeložka chodníku o šířce 1,50 m a o délce cca 63,00 m. Podél chodníku u SO 102 k autobusové zastávce VHD bude umístěno ocelové silniční zábradlí výšky 1,10 m. Součástí je i návrh **SO 110 -Provizorní komunikace.** Provizorní komunikace jsou rozděleny do tří dílčích objektů a budou vybudovány dle potřeby etapizace stavby. Umožní přístup do objektů, které budou dočasně stavbou omezeny.

Na násypch vyšších než 3,00 m a u mostních objektů a propustků budou osazena ocelová svodidla s úrovní zadržení N2. Na mostních objektech SO 201, SO 202, SO 203 a opěrné zdi SO 251 bude osazeno zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2. Na opěrné zdi SO 252 a podél navazující protihlukové stěny je navrženo svodidlo s úrovní zadržení H2. Svodidla budou doplněna nástavci směrových sloupků.

Dopravní inspektorát Náchod, po prostudování předložené projektové dokumentace, nemá námitek s vydáním stavebního povolení na stavbu „„Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí““.

**Objednatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODDĚL  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
547 45 NÁCHOD

por. Bc. David Kult  
komisař