

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Servis a výměna filtrů na laminárních polích
v Oblastní nemocnici Náchod a.s.“**

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,
níže Vám v souladu se zadávací dokumentací, ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kontaktní osobě zadavatele dne 08.03.2023 v 14,48 hod. tj. řádně a včas ve lhůtě.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 08.03.2023:

Pro zpracování nabídky bychom potřebovali projektovou dokumentaci VZT, případně alespoň sdělení kdo je dodavatel laminárních polí a zda se jedná o 1, či 2 vrstvé laminizátory. Tedy o jaký typ se jedná zejména s ohledem na odlišnou cenu.

Odpověď zadavatele ze dne 09.03.2023:

Zadavatel na základě obdržené žádosti účastníka uvádí výrobce a typ zařízení:

Výrobce laminárních polí Elfa spol s.r.o

Typ 1 vrstvých zařízení:

LF-OP 1600x2400x430-2H742.1192.2-1P110-OSDLED-4CP
LF-OP 1600x2400x430-2H742.1192.2-1P110-OSDLED-4CP
LF-OP 1600x2400x430-2H742.1192.2-1P110-OSDLED-4CP
LF-OP 1600x2400x430-2H742.1192.2-1P110-OSDLED-4CP
LF-OP 1600x2400x430-2H742.1192.2-1P110-OSDLED-4CP
LF-OP 2000x2800x430-2H892.1592.2-1P110-OSDLED-4CP
LF-OP 2000x2800x430-2H892.1592.2-1P110-OSDLED-4CP
LF-OP 2000x2800x430-2H892.1592.2-1P110-OSDLED-4CP

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Náchodě dne 09.03.2023



.....
Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ONN a.s.