

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Servis a výměna filtrů na laminárních polích
v Oblastní nemocnici Náchod a.s.“**

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážený,

níže Vám v souladu se zadávací dokumentací, ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kontaktní osobě zadavatele dne 15.03.2023 v 18:24 hod. tj. řádně a včas ve lhůtě.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 15.03.2023:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, odpověď zadavatele k dotazu č. 1 se píše: "Desinfekcí se rozumí dezinfekce vzduchotechnických jednotek, nikoliv dezinfekce laminárních polí." Můžete nám tedy poskytnout dokumentaci k VZT jednotkám? Obvykle probíhá dezinfekce VZT jednotek při výměně filtrů (kapsových, kazetových) v těchto jednotkách. Laminární stropy LF-OP se tedy dezinfikovat (např. při výměně filtrů) nebudou?

Odpověď zadavatele k dotazu ze dne 15.03.2023:

Zadavatel poskytne dokumentaci k VZT jednotkám k prostudování vybranému dodavateli až při plnění smlouvy. Laminární stropy se dezinfikovat nebudou. Dezinfekce VZT jednotek bude probíhat při výměně hepa filtrů.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Náchodě dne 16.03.2023



.....
Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ONN a.s.

