

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II
Spis. zn.:	CIRI/2023/159
Zadavatel:	Speciální základní škola Augustina Bartoše, se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice, IČO 70841144
Způsob zadání:	Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace obdobně s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V technické zprávě D.1.4.1 090-SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ je uvedeno následující „Rozváděče: v 1.N.P. se v současné době nachází zapuštěný oceloplechový rozváděč bez označení – „RS 1.N.P.“. Tento rozváděč bude dozbrojen jističem 3x25A pro nově vznikající rozváděč kotelny v 1.P.P. – RSK“ Toto znamená, že pokud subjekt jiný, než původní výrobce provede do rozváděče zásah, který není jen pouhou opravou, stává se výrobcem a je povinen splnit veškerou legislativu jako u nového rozváděče – dle ČSN EN 61439 (EU prohlášení o shodě, štítek, charakteristiky rozhraní, návod k použití ... - dle jednotlivých částí této normy). Měla by být minimálně k tomuto uvedena položka ve výkazu výměr.

Odpověď č. 1

Byla přidána položka do rozváděče „RS1.NP“. Zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 2

V technické zprávě D.1.4.1 090-SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ je uvedeno, že obsahem dokumentace není M+R a napojení M+R je z instalovaných zásuvek, termostatické čidlo a havarijní ventil má napojit M+R. Není řešeno, jak zapojit (poruchová signalizace?). Nechybí dokumentace M+R v zadávací dokumentaci?

Odpověď č. 2

- 1) Projektová dokumentace na M+R nebyla vypracována s ohledem na to, že součástí kotlů je ekvitermní kaskádová regulace pro 3 topné okruhy.
- 2) V kotelně byl navržen detektor plynu a teplotní čidlo v kombinaci s havarijním plynovým ventilem.
- 3) V projektové dokumentaci poruchová signalizace řešena nebyla. Investor nepožaduje automatický hlásič poruch.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze VDZ zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27. 3. 2023 ve 14:00 hodin.

Příloha: Výkaz výměr ke dni 17. 3. 2023

Za zástupce zadavatele na základě pověření