



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO **708 89 546**

DIČ **CZ70889546**

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: V položce č. 312 ve stavebním rozpočtu není uvedena měrná jednotka:

312	K	PODHLÉD.AKU01	Akustický podhled pod střešní konstrukcí akustický, vč. podkonstrukce, doplňků, detailů a kotvení - D+M		1 387,180	
-----	---	---------------	---	--	-----------	--

Odpověď na dotaz č. 1:

Jednotka pro položku 312 je metry čtvereční = M2.

Dotaz č. 2: Žádáme o přesnější specifikaci níže uvedených položek:

472	K	V/15	Repase vitráž. okna auly demontáž, repase, nátěr, zpětné osazení - D+M	kus	1,000	
488	K	V/54	Hmatné informační prvky, vč. veškerých doplňků a kotvení podrobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	1,000	

Odpověď na dotaz č. 2:

pol. 472 – repase = přebroušení, tmelení, lakování, seřízení kování apod. = renovace stávajícího okna 1600*4500 mm, demontáž a opětovná montáž interiérového vitrážového okna – viz foto v Příloze_1;

pol. 477 - obdobně jako pol. 472 + úprava horní 1/3 na sklápěcí křídlo= možnost větrání auly;

pol. 488 – popis viz 019 – Ostatní výrobky, stavební úpravy – část 2, pol. V54.

Obecně jde o kovové štítky s výstupky, piktogramy, pro nevidomé označující důležitá místa.

Dle vyjádření paní Nekvapilové (NIPI) (Příloha_2) bude trvat na minimálním rozsahu – vstup do objektu, nástupy do výtahů, označení podlaží u schodiště, WC apod. Přesné rozmístění a požadavky upřesní NIPI při realizaci, před kolaudací.

Dotaz č. 3: V rozpočtu chybí sejmutí ornice a nakládání s ní. Žádáme o doplnění do VV.

Odpověď na dotaz č. 3:

Sejmutí humózní vrstvy (nejedná se o ornici) a její uložení je uvedeno v samostatném výkazu výměr SO 001 HTU+komunikace, pol. č. 1 (nechybí ve výkazu výmět) – viz Přílohu_3.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 12.04.2023 v 9:00 hodin.

Způsob podání nabídek se nemění.

Přílohy: Příloha_1_Foto_vitrážové okno
Příloha_2_Vyjádření NIPI
Příloha_3_Výkaz výměr SO 001 HTU+komunikace

V Hradci Králové 21.03.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření