



SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH

SONDA S1 (UČEBNA 2.04)



PVC LEPENÉ TL. cca 2mm
DŘEVĚNÉ VLÝSKY TL. 21mm (ROZMĚR 250/50/21mm)
DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 24mm
PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm
ZÁSYP NAD KLENBOU S DŘEVĚNÝMI TRÁMKY

SONDA S2 (UČEBNA 2.08)



PVC LEPENÉ TL. cca 2mm
DŘEVĚNÉ VLÝSKY TL. 24mm (ROZMĚR 350/40/24mm)
DŘEVĚNÉ DESKY TL. 29mm (ULOŽENÉ NA DŘEVĚNÝCH POLŠTÁŘÍCH)
ZÁSYP NAD STROPNÍ DESKOU



| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|-------------------|----------------|---------|---|------------|
| NAVRHL | | VYPRACOVAL | | KONTROLOVAL | | <div>STEBAU s.r.o.</div> <div>středisko projekce</div> <div>Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ CZ</div> <div>e-mail: stebau.projekce@hsc.cz</div> <div>tel.: 606796946, fax.: 495408904</div> | |
| ING. J. ŠAROUN | | | | ING. J. ŠAROUN | | | |
| | | | | | | | |
| KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ | | | MÚ HRADEC KRÁLOVÉ | | | | |
| INVESTOR | SŠSOG Hradec Králové, Velká 3, 503 41 Hradec Králové | | | | | DATUM | DUBEN 2019 |
| STAVBA | STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU SŠSOG, DLOUHÁ 127, HRADEC KRÁLOVÉ | | | | | STUPEŇ | DPS |
| OBJEKT | OBJEKT SŠSOG, DLOUHÁ ULICE, č.p. 127 | | | | | ZAK.Č. | 41171 |
| OBSAH VÝKR. | SONDY S1, S2 | | | | | POČET A4 | MĚŘÍTKO |
| | | | | | | 1 | 1:10 |
| | | | | | Č.VÝKR. | D.1.1.b.16 | |