

Renáta Hamplová  
**M – PROJEKCE s.r.o.**  
Resslova 956  
500 02 Hradec Králové

**Váš dopis:**  
7.2.2020

**Naše č.j.:**  
POS 2/20

**Vyřizuje:**  
Mareček/238465552

**Datum:**  
7.2.2020

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: "Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" - Solnice jih**

Vážení,

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2) Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK.
- 3) CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.
- 4) Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.
- 5) CETIN zajistí realizaci překládky SEK. Provedení překládky SEK objednáte u CETIN objednávkou a po potvrzení objednávky CETIN zajistí provedení překládky SEK na náklady toho, kdo překládku vyvolal. Cena za provedení překládky SEK bude stanovena v objednávce.
- 6) Během stavby musí být zachovány v plném rozsahu telekomunikační služby, mimo času potřebného pro případné přepojení SEK.
- 7) Nová trasa přeložené SEK musí být v dokumentaci majetkoprávně ošetřena, dokumentace musí obsahovat seznam dotčených parcel a souhlasné vyjádření jejich vlastníků.
- 8) Vlastní přeložku SEK (dočasnou a konečnou) musí investor objednat minimálně 110 pracovních dní před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK.
- 9) Vlastní přeložka bude provedena dle Přílohy č. 1
- 10) SEK je nutno v místech křížení s novými komunikacemi, zpevněnými plochami, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
- 11) SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání, autobusový záliv, apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojezdné komunikace.
- 12) SEK nesmí být uložena pod stavbou pevně spojenou se zemí, dále nesmí být uložena podélně v pojezdné ploše a pod obrubníkem s betonovou patkou.
- 13) V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdné plochy.

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

**CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9**

**reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623**

Lukáš Mareček 702 077 758, [lukas.marecek@cetin.cz](mailto:lukas.marecek@cetin.cz), [www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)

- 14) Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
- 15) Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
- 16) Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK.
- 17) Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005. Nové IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.
- 18) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.
- 19) Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 18, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k stavbě žádných dalších připomínek.

Specialista správy a ochrany SEK Lukáš Mareček

Příloha č. 1: Základní podmínky pro provedení překládky SEK