



## Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 5

**Veřejná zakázka:** Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název **Královéhradecký kraj**  
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
IČO **708 89 546**  
DIČ **CZ70889546**

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,  
e-mail: [vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz)

Profil zadavatele: [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

**Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

**Dotaz č. 1:** Dle výrobce skla nelze toto zatěžovat dodatečnými prvky, jako je projektované lepené madlo zábradlí. Navíc doporučuje výplň zábradlí profilovým sklem instalovat vertikálně z důvodů kratší délky skel.

*Překlad vyjádření technika sklárny Lamberts.*

*Co se týká pevnosti zábradlí, je vhodnější volit svislé uložení skel - zkracuje se tímto délka uložených skel oproti vodorovným delším „zavěšených“ na úhelnících.*

*Nutno najít takového dodavatele, který by zaručil samonosný rám dveří, kotvený do podlahy.*

*Tady je důležitým mít na mysli, že zatížení horními skly především nelze přenášet na dveře a naopak – zatížení z provozu dveří nelze přenášet na zasklení stěny, ať již zeshora nebo zboku.*

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Způsob kotvení zábradlí uvedený v projektové dokumentaci bude projednán s vybraným dodavatelem příček z profilového skla rámci přípravy stavby. Případné změny budou odsouhlaseny architektem. Zatím ponecháno bez úprav včetně horizontálního uložení skel – viz det. Zi2.

Dveře – zatížení skel nebude přenášeno na dveře - viz detail Vi1 a Vi3 – vložené ocelové profily 65(125)/80 s poznámkou o statickém posouzení v dílenské dokumentaci.

**Dotaz č. 2:** Po prostudování projektové dokumentace potřebujeme upřesnit:

Piloty DN 250 - dle PD není jasná výztuž piloty. Zda se jedná o výztužné koše z prutové výztuže nebo trubkovou výztuž z trubky napří. 89/10.

Prosím tedy o specifikaci výztuže pilot DN 250.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Způsob vyztužení mikropilot určí dodavatelská dokumentace na základě podkladů DPS. Tato dokumentace bude předložena k odsouhlasení statikovi.

---

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.**

V Hradci Králové 24.03.2023

Ing. Věra Zeinerová  
na základě pověření