



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 9

Veřejná zakázka: Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
 IČO **708 89 546**
 DIČ **CZ70889546**

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
 e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Součástí nabídky je i ocenění ukazatelů skóre. V dokumentaci Interiéru je specifikován hlavní multifunkční scoreboard s basketbalovými boky + malý podružný scoreboard, ale nejsou poptávané basketbalové odpočty 24/14 sec.

Toto zadání dle názorů specializovaných dodavatelů nedává moc smysl, pokud se tam basket bude hrát pouze na nižší úrovni soutěží, nebo vůbec, je zbytečné tam dávat model s basketbalovými boky.


Pokud se tam basketbal bude hrát na vyšší úrovni, která vyžaduje ty basketbalové boky, tak jsou určitě potřeba i basketbalové odpočty 24/14 sec – viz vizualizace níže



Odpočet 24s 30cm + útočný čas 16cm



Odpočet 24s 23cm



Odpočet 24s 23cm

Žádáme o vyjasnění požadovaného.

Odpověď na dotaz č. 1: Ukazatele skóre byly navrženy na základě požadavků uživatele/investora. tj. jeden velký panel pro potřeby diváků a jeden menší umístěný na boční straně pro potřeby hráčů a střídačky. S vyššími soutěžemi se v hale nepočítá, jde především o školní tělocvičnu. Ukazatele odpočtu času u basketbalových košů nebyly požadovány. Mohou být doplněny někdy v budoucnu, pokud provoz ukáže, že je jejich potřeba.

Dotaz č. 2: Ve výkazu výměr, pol. č. 120 jsou k ocenění hybridní nosníky (4ks). Nedohledali jsme je v dokumentaci. Prosíme o upřesnění, kde se nachází a o jaké nosníky se jedná, nebo zda se nejedná o duplicitu válcovaných nosníků pol. č. 54 ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2: Hybridní nosníky jsou v části PD D1.2.1 Stavebně konstrukční část, v.č.005 strop nad 1.NP/2.NP tvar. Požární odolnost REI 30 min. Výrobce tohoto prvku zajistí statické posouzení a výrobní dokumentaci. Navržený profil v dokumentaci DSP byl navržen a konzultován s dodavatelem.

Dotaz č. 3: Obklad stěn tělocvičny je definován ve výkazu výměr pol. č. 321 jako laminované DTD desky se sníženou hořlavostí, ale není uvedena tl. desek. Žádáme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 3: Pro potřebu cenové nabídky uvažujte min. tl. 12 mm. Tloušťka desky je dána mimo jiné i podkladním roštem, vybraným druhem desky, resp. jejími vlastnostmi z hlediska šíření požáru (požadavek PBŘ třída reakce na oheň A1 až C, index šíření plamene $is \leq 100$ mm/min.). Součástí ceny dodávky obkladu je dodavatelská dokumentace, která bude odsouhlasena architektem.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 29.03.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření