



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 10

Veřejná zakázka: Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
 IČO 708 89 546
 DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
 e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Ve výkazu výměr SO004 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ jsou níže uvedené položky k ocenění:

	<i>Svítilna</i>		
1	Svítilna LED 7930lm, 63W s optikou pro široké ulice na sloupu h=8m s výložníkem 0,5m dle požadavků provozovatele veřejného osvětlení fa.Elektros s.r.o.	7	ks

	<i>Zemní práce</i>		
8	Výkop jámy pro stožár + betonový základ pro stožárovýšky 8m	7	ks

TZ pro SO004 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ uvádí:

Nově bude doplněno celkem 6ks svítidel o příkonu 63W + bude provedena výměna jedné stávající lampy za novou včetně sloupu.

Dle výkazu výměr se jedná kompletní výměnu svítidel včetně sloupů – celkem 7 ks.

Žádáme zadavatele o informaci v jakém rozsahu požaduje práce provést, popřípadě opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1: Kompletní dodávka 7 ks svítidel včetně výkopu a základu dle VV je správně. Formulace v TZ není zcela přesná.

Dotaz č. 2: Ve výkazu výměr SO002 – SPORTOVNÍ HALA - ASŘ jsou níže uvedené položky k ocenění:

431	K	777521103	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	628,247
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777521103		
		VV	viz plochy penetrací		
		VV	587,013+41,234		628,247
433	K	777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný	m2	587,013
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777622101		
		VV	viz plochy penetrací		
		VV	587,013		587,013

Tabulka skladeb uvádí:

Polyuretanová stěrka vhodná do veřejných prostor na přebroušeném a vyštěrkováném podkladu včetně penetrace a uzavíracího nátěru, sokl 80 mm, barva dle výběru architekta

Projekt interiéru uvádí, že se jedná o stěrku barvy bílá – šedá.

Dle našeho názoru se nejedná o dekorativní stěrku a uzavírací nátěr nemusí být probarvený, probarvená již bude vlastní stěrka.

Žádáme zadavatele o upřesnění provedení, popřípadě opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2: Jedná se o probarvenou stěrku barvy bílé až světle šedé a uzavírací ochranný transparentní matný nátěr. Výběr architektem – vzorkování.

Dotaz č. 3: Ve výkazu výměr SO002 – SPORTOVNÍ HALA - ASŘ jsou níže uvedené položky k ocenění:

449	K	789327141	Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový rozpouštědlový, funkční tloušťky přes 800 do 950 µm	m2	109,283
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789327141		
			Poznámka k položce:		
		P	REI 60 DP1 = nátěr OK bude na 60 minut.		
		VV	pro OK5		
		VV	HEB 160		
		VV	0,16*6*5,5*2		10,560
		VV	HEB 220		
		VV	0,22*6*(5,51+5,5*4+4,26*5+2,66*3)		74,963
		VV	trapezové plechy mezi osou 3-4 na ose C (vliv vlny k=1,8)		
		VV	(1,2*5,5*2)*1,8		23,760
		VV	Součet		109,283

Dle našeho názoru R 60 nepůjde provést nátěrem, ale bude muset být proveden PO obklad.

Žádáme zadavatele o upřesnění provedení, popřípadě opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3: Protipožární nátěr ocelových konstrukcí s požadavkem na 60 min. není nic neobvyklého. Nátěry lze provádět až do 90 min. Uvažujte tedy s protipožárním nátěrem.

Dotaz č. 4: Ve výkazu výměr SO002 – SPORTOVNÍ HALA - ASŘ jsou níže uvedené položky k ocenění:

291	K	7611111.R1	Stěny a příčky ze skleněných svislých tvárníc vč. detailů, průstupů, systémových a nesystémových prvků pro navázání na okolní konstrukce - D+M	m2	356,439
-----	---	------------	--	----	---------

Na základě konzultace s dodavatelem bude asi nutné z větší části dodat sklo jako bezpečnostní – kalené, aby bylo odolné případnému zatížení.

Žádáme zadavatele o upřesnění provedení – zda má dodavatel uvažovat s variantou provedení skla jako bezpečnostní a tedy i vyšší cenou za dodávku.

Odpověď na dotaz č. 4: Konstrukční a výrobní možnosti musí zhodnotit dodavatel na základě zadání, tj. projektu. Architekt ani projektant nemohou znát detailní technické vlastnosti každého výrobku v situaci, kdy není možné uvádět konkrétní výrobce. Zda je potřeba zabudovat kalené sklo a v jakém rozsahu, je na dodavateli včetně případného zohlednění v cenové nabídce, v jednotkové ceně.

Dotaz č. 5: Ve výkazu výměr SO002 – SPORTOVNÍ HALA - ASŘ jsou níže uvedené položky k ocenění:

140	K	622381032	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	996,516
-----	---	-----------	---	----	---------

Tabulka skladeb uvádí:

Exteriérová minerální škrábaná omítka s mramorovým zrnem 4-6 mm, prodyšná, hydrofobizovaná, probarvená

Požaduje zadavatel ocenit stěrku břizolitového typu (dle skladby konstrukcí – zrno 4-6 mm) nebo pastovitou rýhovanou omítku (dle výkazu výměr – zrno 3 mm)?

Odpověď na dotaz č. 5: Jedná se o „břizolit“, který navrhuje architekt a jak je uvedeno ve skladbách konstrukcí. Záměrem je hrubá zrnitá omítka, ne rýhovaná.

Dotaz č. 6: Interiérové výrobky – kuchyňská linka:

Je součástí dodávky zhotovitele u kuchyňské linky i lednice a myčka?

Odpověď na dotaz č. 6: Součástí dodávky kuchyňské linky NENÍ lednice ani myčka nádobí. Součástí dodávky linky bude nerezový dvoudřez napojený na odpad a stojánková baterie.

Vybavení kuchyně, recepčního pultu a bufetu si zajistí investor/provozovatel sám (prodejní automat, automatický kávovar, ohříváč párků, zapékač gril, chladnička s mrazákem, chladnička na nápoje a myčka na nádobí). V projektu interiéru jsou pouze pro představu o těchto zařízeních, jejich rozměrech, způsobu připojení apod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 24.04.2023 v 9:00 hodin.

Způsob podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 03.04.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření