


LEGENDA:

- + — NAVRŽENÝ NTL ROZVOD PLYNU A STL ROZVOD PLYNU
- — — STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

- P** OBCHODNÍ MĚŘENÍ – PLYNOMĚR ROMBACH G 16, ROZTEČ HOUPAČKY 280 mm (DODÁVKA GasNet, s.r.o.) (MÍSTO STÁVAJÍCÍHO PLYNOMĚRU G 4), VE STÁVAJÍCÍM VÝKLENKU O ROZMĚRECH 730x730x390 mm S VĚTRACÍMI OTVORY, V OBVODOVÉ ZDI OBJEKTU
- R** REGULÁTOR TLAKU PLYNU B 40 – ROHOVÝ O PRŮTOKU 40 m³/h Z.P., VSTUPNÍ TLAK 0,3 MPa SE ZABUDOVANÝM BEZPEČNOSTNÍM ČLENEM A POJISTNÝM VENTILEM, NA VSTUPU CHRÁNĚN FILTREM (SÍTKEM)

KU – KULOVÝ UZÁVĚR PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ ŽLUTOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ–ATEST PLYN

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> T-FESTING <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small></div> <div>SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div>	
ING.RENÉ HUBKA	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, HRADEC KRÁLOVÉ				
OÚ:	NÁCHOD	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	1x A4
STAVBA:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L			ÚČEL	DPS
OBJEKT:				ČÍSLO ZAKÁZKY 221026.30	
ČÁST:	ROZVOD PLYNU			DATUM	10/2021
OBSAH:	SCHEMA NAPOJENÍ OPZ			MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.4. P-4