

LEGENDA

———	topná voda přívod 90 st.C
- - - - -	topná voda zpětná 60 st.C
- - - -> - - -	směr proudění
- - - -▸- - -	redukce potrubí
PB	pevný bod
O	osové vedení
V	volné vedení
Š4	šachta, vstup do podzemního kolektoru

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL
ING. JIŘÍ BOHADLO	ING. JIŘÍ BOHADLO	ING. JIŘÍ BOHADLO	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA

PROXION
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785

STAVEBNÍK	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod

AKCE
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L

DÍL VYTÁPĚNÍ

OBSAH
PŮDORYS PODZEMNÍHO KOLEKTORU

STUPEŇ	DPS
DATUM	11/2021
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	243-736
ARCHIVNÍ ČÍSLO	501
FORMÁT	3 x A4
MĚŘÍTKO	1:250
ČÍSLO VÝKRESU	UT-06

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com