

Jsou navrženy jističe se zkratovou odolností 10 kA, char.C.

Jsou navrženy jističe se zkratovou odolností 10 kA, char.C.

Stávající skříňový rozvaděč zapuštěný, 2 pole 600x400x2250mm
Krytí rozvaděče IP40, otevřený IP20
Přívod a vývody vrchem.

Napěťová soustava:
3/N/PE 400V 50Hz TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 :
- základní : polohou, krytím, izolací
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

KRES.IL	PROJEKTANT	ODPOV.PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	PROKION PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
ING.P.HARTMAN	ING.P.HARTMAN	ING.P.HARTMAN	ING.P.HUBKA	ING.R.HUBKA	HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785
STAVEBNÍK	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové				
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod				

AKCE

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L

DÍL EL - Silnoproud a hromosvody

STUPEŇ	DPS
DATUM	X/2021
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	13/21
ARCHIVNÍ ČÍSLO	501
FORMÁT	2 x A4
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU EL - 007

OBSAH

DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RH