

VODOINSTALACE:

- V1. S.V. 1/2", 500 mm n.č.p. ukončit roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8" (dřez)
V2. T.V. 1/2", 500 mm n.č.p. ukončit roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8" (dřez)
V3. S.V. 1/2", 650 mm n.č.p. ukončit roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8" (nerezové umyvátko)
V4. T.V. 1/2", 650 mm n.č.p. ukončit roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8" (nerezové umyvátko)
V5. S.V. 1/2", 100 mm n.č.p. ukončit roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8" (výlevka, kombivýlevka)
V6. T.V. 1/2", 100 mm n.č.p. ukončit roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8" (výlevka, kombivýlevka)
V7. S.V. 3/4", 1000 mm n.č.p. ukončit kulovým kohoutem 3/4" s vnějším závitem 3/4" (buben s hadicí)
V8. T.V. 3/4", 1000 mm n.č.p. ukončit kulovým kohoutem 3/4" s vnějším závitem 3/4" (buben s hadicí)
V9. S.V. 3/4", 50 mm n.č.p. ukončit kulovým kohoutem 3/4" s vnějším závitem 3/4" (pánev, kotel, baterie, rezerva)
V10. T.V. 3/4", 50 mm n.č.p. ukončit kulovým kohoutem 3/4" s vnějším závitem 3/4" (kotel)
V11. S.V. 3/4", 400 mm n.č.p. ukončit kulovým kohoutem 3/4" s vnějším závitem 3/4" (buben s hadicí)
V12. T.V. 3/4", 400 mm n.č.p. ukončit kulovým kohoutem 3/4" s vnějším závitem 3/4" (buben s hadicí)
VZ1. S.V. 3/4", 400 mm n.č.p. ukončit kulovým kohoutem 3/4" s vnějším závitem 3/4", viz obr. č. 2 (myčka, konvektomat) (změkčenou vodu přivést od centrálního změkčovače)
VZ2. T.V. 3/4", 400 mm n.č.p. ukončit kulovým kohoutem 3/4" s vnějším závitem 3/4", viz obr. č. 2 (myčka) (změkčenou vodu přivést od centrálního změkčovače - pakliže není k dispozici změkčená teplá voda, napojit na běžný rozvod TUV)
VZ3. S.V. 3/4", 50 mm n.č.p. ukončit kulovým kohoutem 3/4" s vnějším závitem 3/4", viz obr. č. 1 (myčka na tablety, kotel) (změkčenou vodu přivést od centrálního změkčovače)
VZ4. T.V. 3/4", 50 mm n.č.p. ukončit kulovým kohoutem 3/4" s vnějším závitem 3/4", viz obr. č. 1 (myčka) (změkčenou vodu přivést od centrálního změkčovače - pakliže není k dispozici změkčená teplá voda, napojit na běžný rozvod TUV)
VZ5. S.V. 3/4", 1200 mm n.č.p. ukončit nástěnkou 3/4" s vnějším závitem 3/4" (napouštěcí barie) (změkčenou vodu přivést od centrálního změkčovače)

POZNÁMKA:


- 1) Veškeré kóty se rozumí od čisté omítnutých stěn, podlah a obkládů !
2) U el. zařízení, které je připojeno přímo na svorkovnici, je nutné vyvést zemnicí kabel !
3) Veškeré el. vývody z podlahy je nutné opatřit krycí hadicí délky 1.0m !
4) Vodovodní baterie a sifony, pokud není v soupisu strojů a zařízení uvedeno jinak, nejsou součástí dodávky firmy GAMA HOLDING Praha a.s. !
5) U pracovních stolů je nutné vyvést zemnicí kabely - alespoň jeden ve stolové sestavě !
6) Značka a typ kabelu uvedené u jednotlivých el. vývodů nejsou závazné, pouze doporučené.
7) Rozmezí pracovního tlaku ve vodovodním řadu pro správný chod spotřebičů je nutný: (2.5 - 3.0) atm !

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
201	RAMPA, SKLAD VOZÍKŮ	17,63m2
202	UMÝVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	29,90m2
203	VARNA	235,00m2
204	MYTÍ TABLETOVACÍCH VOZÍKŮ	3,46m2
205	ÚKLID	2,40m2
206	SKLAD DKP	3,83m2
207	CHODBA	19,90m2
208	ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	8,12m2
209	PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ	7,53m2
210	PŘÍPRAVNA TĚSTA	17,60m2
211	VÝTLUK VAJEC	3,04m2
212	ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA	12,72m2
213	CHLADICÍ BOX	5,23m2
214	DENNÍ SKLAD	7,04m2
215	CHODBA	4,03m2
216	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	12,56m2
217	VÝDEJ	44,20m2
218	ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY	15,67m2
219	CHODBA	25,65m2
220	CHODBA	5,38m2


obr.č. 1

Přívod vody



obr.č. 2

Přívod vody



LEGENDA:

- vývod kanalizace
● vývod vodoinstalace (studená voda)
● vývod vodoinstalace (teplá voda)

LEGENDY PRVKŮ, POTRUBÍ, ZAŘÍZENÍ - VÝKRES Č. ZT 09

KRESLIL ING. JIŘÍ LITOŠ	PROJEKTANT ING. JIŘÍ LITOŠ	ODPOV. PROJEKTANT ING. JIŘÍ LITOŠ	HIP ING. R. HUBKA	KONTROLOVAL ING. R. HUBKA
STAVEBNÍK Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 124/5, Hradec Králové				
MÍSTO STAVBY Oblastní nemocnice Náchod				
AKCE OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L				
OBJEKT DÍL OBSAH ZDRAVOTNÍ TECHNIKA PŮDORYS VODOVODU - 2.NP				
STUPĚŇ DATUM XII/2021		DPS		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ARCHIVNÍ ČÍSLO 873/2021		FORMÁT 6×A4		
MĚŘÍTKO 1:50		ČÍSLO VÝKRESU ZT-05		