

Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00RIP08
Sp.zn.: KS 9912/2021/ŽP/Nv
Čj.(Če.): MUNAC 63989/2021/ŽP
Vyřizuje: Jana Navarová
Tel./mobil: 491 405 469
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Adresa:
viz rozdělovník

Datum: 19.8.2021

Sdělení

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 27.7.2021 od právnické osoby PROXION s.r.o., IČO 25264451, se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod (dále jen „žadatel“), žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu „Rekonstrukce gastro provozu pavilonu L“ na pozemcích st.p.č. 3729, p.č. 1005/2 a 1005/13 v k. ú. Náchod.

Spolu s žádostí byla předložena projektová dokumentace, kterou pod názvem „REKONSTRUKCE GASTRO PROVOZU PAVILONU L OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD“ vypracoval v červenci 2021 pod zak. č. akce 13/21 Ing. René Hubka, ČKAIT 0600923. Stavebníkem je Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, Hradec Králové, IČO 70889546. Dne 18.8.2021 byl doplněn dodatek k projektové dokumentaci včetně nové situace týkající se změny způsobu likvidace dešťových vod.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o přístavbu a stavební úpravy kuchyně a jídelny v pavilonu L oblastní nemocnice Náchod. Zájmová plocha stavby leží v jihozápadní části stávajícího pavilónu L (budova kuchyně a jídelny). V současné době je tvořena nezpevněnou rovnou plochou a okolními svahy. Účel užívání budovy se po přístavbě nezmění. I nadále bude budova využívána jako kuchyně a jídelna (počty připravovaných jídel a zaměstnanců zůstávají po přístavbě stejné). V přízemí (1.NP) zůstávají sklady a šatny, v patře (2.NP) stále bude varna a jídelna. Do přízemí přístavby bude přemístěna stávající technická místnost (strojovny VZT+ÚT) a patro přístavby bude využito pro rozvolnění kuchyňské technologie, konkrétněji pro myčku tabletových stravovacích podnosů a tabletovací pás. Uvolněná stávající technická místnost bude využita na sklady k provozu kuchyně. Z technologického hlediska půjde o výměnu varné technologie a kuchyňského vybavení. Vytápění budovy je navrženo centrálním teplovodním rozvodem s topnými tělesy. Zdrojem tepla pro vytápění a současně pro ohřev zásobníků TUV objemu 2 x 300 L bude topná voda z centrální výměňkové stanice. Pitná voda je zajištěna ze stávající vodovodní přípojky z veřejného vodovodu. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizace pro veřejnou potřebu. Srážkové vody ze střechy přístavby budou dešťovým svodným systémem svedeny volně přes novou zpevněnou plochu kolem přístavby (okapový chodník) do travnatého terénního příkopu k přirozenému pozvolnému vsakování.

K výše uvedenému záměru správní orgán podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, sděluje:

1. Z hlediska odpadového hospodářství správní orgán, který je příslušným správním orgánem v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vydává podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech vyjádření, jímž s výše uvedeným záměrem souhlasí za těchto podmínek:

- vzniklé stavební odpady budou roztrženy a předány k úpravě, využití či odstranění pouze oprávněným osobám. Nebezpečné odpady musejí být před předáním oprávněné osobě skladovány takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolí,
- do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží správnímu orgánu doklad o využití či odstranění stavebních odpadů.

Odůvodnění

Správní orgán po přezkoumání žádosti zjistil, že vzniklé nevyužitelné stavební odpady budou předávány osobě oprávněné k jejich úpravě, využití či odstranění. Správní orgán v souladu s ustanovením § 146 odst. 4 zákona o odpadech posoudil navržený způsob nakládání se vzniklým stavebním odpadem jako vyhovující a žádost je tudíž v souladu s povinnostmi dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

2. Z hlediska vodního práva, ochrany ovzduší, státní správy lesů, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny správní orgán závazné stanovisko nevydává, jelikož se výše uvedený záměr těchto úseků výkonu státní správy nijak nedotýká a správní orgán proto nemá k tomuto záměru žádných připomínek.

otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

PROXION s.r.o., Hurdálkova 156, 547 01 Náchod, IČO 25264451

Na vědomí:

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2/0/0