



ŘEZ A-A




Počet kusů nových podpěr : 11 ks
Materiál: U50 - 10 m - 56 kg

ŘEZ B-B




Počet kusů nových podpěr : 11 ks
Materiál: U50 - 11 m - 62 kg

ŘEZ C-C



Počet kusů nových podpěr : 11 ks
Materiál: plocha 70x10 - 6,6 m - 56 kg
L 50x50x5 - 5,5 m - 21 kg

ŘEZ D-D



Počet kusů stávajících podpěr : 10 ks

Poznámka

Nátěr konstrukce:

Základním jednodušším antikorozním nátěrem vodou ředitelnou barvou ANTIKOR 0840 červenohnědá
Vrchním dvojnásobným nátěrem vodou ředitelnou barvou, černá, povrch matný
Osové vedení potrubí pomocí třmenů z ocelových tyčí ON 13 0625

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HP	KONTROLOVAL
ING. JIŘÍ BOHADLO	ING. JIŘÍ BOHADLO	ING. JIŘÍ BOHADLO	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod			
AKCE				
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L				
DÍL				
VYTÁPĚNÍ				
OBSAH				
ULOŽENÍ POTRUBÍ V KOLEKTORU				

PRAXION PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ	
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 78	
STUPEŇ	IPS
DATUM	11/2021
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	243-736
ARCHIVNÍ ČÍSLO	501
FORMÁT	6 x A4
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:15	UT-07

PROXION
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 481 487 785