


Stávající skříňový rozvaděč jednostranný, 4 pole 1000x600x2100mm
Krytí rozvaděče IP40, otevřený IP00
Přívod vrchem, vývody vrchem a spodem.

Napěťová soustava:
3/PEN 400V 50Hz TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 :
– základní : polohou, krytím, izolací
– při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

| | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|---------------|
| KRES.L. | PROJEKTANT | ODPOV. PROJEKTANT | HP | KONTROLOVAL |
| ING. P. HARTMAN | ING. P. HARTMAN | ING. P. HARTMAN | ING. P. HUBKA | ING. P. HUBKA |
| STA/ENIK | Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové | | | |
| MÍSTO STAVBY | Oblastní nemocnice Náchod | | | |
| AKCE | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD | | | |
| REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L | | | | |
| DÍL | EL - Silnoproud a hromosvody | | | |
| OBSAH | DOZBROJENÍ ROZVADĚČE KHR-TS.02-4 | | | |

| | |
|--|--|
|  PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ | |
| HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785 | |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| STUPEŇ | DPS |
| DATUM | X/2021 |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 13/21 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | 501 |
| FORMÁT | 2 x A4 |
| MĚŘITKO | ČÍSLO VÝKRESU EL - 008 |