

ANEMOSTAT V PODHLEDU PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU
ČELNÍ DESKA HRANATÁ, NAPOJENÍ PŘES BOX S REGULAČNÍ KLAPKOU
DOPOJENA PŘES IZOLOVANÉ FLEXO POTRUMÍ min. 1,5 m DÉLKY ATESTOVANÉ S AKUSTICKÝM ÚTLUMEM
BAREVNÍC BÍLÁ NEBO DLE PROVEDENÍ INTERIÉRU
MONTÁŽ KOORDINOVÁNA S ARCH. NÁVRHEM DISPOZIC PODHLEDU
POTRUBÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU DELŠÍ NEŽ 2 m V ROVNÉM ÚSEKU BUDE PROVEDENO ZE SPIRO POTRUBÍ
PRŮTOKY PŘÍVODU/ODVODU VZDUCHU ZAREGULOVÁNY V RÁMCI ZKUŠEBNÍHO PROVOZU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ TECHNOLOGII
POTRUBÍ A VÝSTUPY UCHYCENY K PEVNÉMU STROPU (NE SÁDROKARTONU NEBO PODHLEDU)
KRUHOVÉ VZT POTRUBÍ SK. I. Z POZINK. PLECHU
SPIRO, VČ. TVAROVEK– PROVEDENÍ TĚSNÉ S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM A OBLEPEM „Al„ PÁSKOU
FLEXO POTRUBÍ TVAROVĚ STÁLÉ S OCELOVOU PRUŽINOU
POLOHA ANEMOSTATŮ KOORDINOVÁNA A PŘIZPŮSOBENA INSTALACI OSVĚTLENÍ A TECHNOLOGIE
VEŠKERÉ ANEMOSTATY MUSÍ BÝT V PLECHOVÉM NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ
ČELNÍ DESKA SNÍMATELNÁ A ČISTITELNÁ
VÝKON cca 800 m3/hod//1 anemostat, DOREGULOVÁNO PŘI PROVOZNÍ ZKOUŠCE

VYÚSTKA V PODHLEDU PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU
KRUHOVÁ ø 200 PODLE DESINGU PODHLEDU, NAPOJENÍ PŘES NÁTRUBEK (BOX)
DOPOJENA PŘES IZOLOVANÉ FLEXO POTRUMÍ min. 1,5 m DÉLKY ATESTOVANÉ S AKUSTICKÝM ÚTLUMEM
BAREVNÍC BÍLÁ NEBO DLE PROVEDENÍ INTERIÉRU
MONTÁŽ KOORDINOVÁNA S ARCH. NÁVRHEM DISPOZIC PODHLEDU
POTRUBÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU DELŠÍ NEŽ 2 m V ROVNÉM ÚSEKU BUDE PROVEDENO ZE SPIRO POTRUBÍ
PRŮTOKY PŘÍVODU/ODVODU VZDUCHU ZAREGULOVÁNY V RÁMCI ZKUŠEBNÍHO PROVOZU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ TECHNOLOGII
POTRUBÍ A VÝSTUPY UCHYCENY K PEVNÉMU STROPU (NE SÁDROKARTONU NEBO PODHLEDU)
KRUHOVÉ VZT POTRUBÍ SK. I. Z POZINK. PLECHU
SPIRO, VČ. TVAROVEK– PROVEDENÍ TĚSNÉ S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM A OBLEPEM „Al„ PÁSKOU
FLEXO POTRUBÍ TVAROVĚ STÁLÉ S OCELOVOU PRUŽINOU
POLOHA VÝUSTEK KOORDINOVÁNA A PŘIZPŮSOBENA INSTALACI OSVĚTLENÍ
VEŠKERÉ VÝUSTKY MUSÍ BÝT V PLECHOVÉM NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ

RO NÁVRH UMÍSTĚNÍ REVIZNÍ A ČISTÍCÍ ZÁSLEPKY DO VZT ROZVODU

POTRUBNÍ ROZVOD ČÁST ODVOD VZDUCHU
SPOJE POTRUBÍ VYMELENY A OBLEPENY PÁSKOU
ROZVODY OPATŘENY VYZTUŽENÍM PROTI VIBRACÍM

POTRUBNÍ ROZVOD ČÁST PŘÍVOD VZDUCHU
TEP. IZOL. KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL.1x 19 mm+POLEP
ROZVODY OPATŘENY VYZTUŽENÍM PROTI VIBRACÍM

RUČNÍ KLAPKY POD STROPEM V PODHLEDU
ZAREGULOVÁNÍ PROVEDENO V RÁMCI ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

(K) PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO PRO NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU
DO KANALIZACE PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU (SIFON)

201 RAMPA, SKLAD VOZÍKŮ
202 UMÝVÁRNA PROVIZNÍHO NÁDOBÍ
203 VARNA
204 MYTÍ TABLETOVACÍCH VOZÍKŮ
205 OKLID
206 SKLAD DKP
207 CHODBA
208 ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY
209 PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ
210 PŘÍPRAVNA TĚSTA
211 VÝTLUK VAJEC
212 ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA
213 CHLADÍCÍ BOX
214 DENNÍ SKLAD
215 CHODBA
216 UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ
217 VÝDEJ
218 ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY
219 CHODBA
220 CHODBA

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	PROJEKCE projektová a inženýrská činnost, s.r.o.
	ING. E.KADLEC		ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	HURÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 786
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, Hradec Králové, IČ:70889546				
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod				
AKCE	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILON L			STUPEŇ	DPS
				DATUM	X/2021
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
OBJEKT				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
DÍL	D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ, VZDUCHOTECHNIKA			FORMÁT	
OBSAH	VZDUCHOTECHNIKA – PŮDORYS VARNY 2.NP			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU VZT-04