

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OSVĚTLENÍ
101	CHODBA	25,75m2	původní
102	SKLAD OKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	2,23m2	100 lx
103	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	18,25m2	100 lx
104	ROZVODNA UT	16,13m2	200 lx
105	TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT	81,20m2	200 lx
106	SKLAD OBALŮ	4,38m2	100 lx
107	SKLAD BIOODPADU	3,83m2	původní
108	SERVER	3,02m2	500 lx
109	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	2,23m2	100 lx
110	CHODBA	5,68m2	původní
111	SKLAD KONZERV	4,49m2	původní
112	CHODBA	9,64m2	původní
113	SKLAD CHLAZENÉ A MRAŽENÉ ZE	7,09m2	100 lx
114	SKLAD CHLAZ. MLÉČ. VÝROBKŮ	4,6m2	původní
115	CHODBA	23,35m2	původní

Napěťová soustava 3/N/PE 400V 50Hz - TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

ochrana základní - polohou, zábranou, izolací

ochrana při poruše - automatickým odpojením v soustavách TN-S, ochrana zvýšená doplňkovým pospojením a proudovým chráničem s Iv = 0,03A.

ST — Prostorový termostat 0 - 40 st.C, IP65

vypínač nástěnný 230V/10A, řazení 1, krytí IP 44

přepínač nástěnný 230V/10A, řazení 5, krytí IP 44

zásuvka nástěnná 230V/16A, krytí IP 44

zásuvka nástěnná 400V/16A, krytí IP 44

CYY16žz — Doplňující pospojení CYY16žz pevně instalovaných spotřebičů.

V — Odsávací ventilátor 230V/50W (dod. VZT)

Doběhové relé DT 3 v krabici u termostatu ST

LEGENDA SVITIDEL

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	LED-5000-236-4K, IP66	Industrial LED luminaire	1 x LED, 36W, 4494lm, Ra80, OK	15
C	LED-4950-4K, IP40	Interior LED luminaire	1 x LED, 42W, 3650lm, Ra80, OK	2
N1	LED-1-M2-ST, 1h, IP65	Emergency lighting	1 x LED, 6,6W, 241lm, Ra80, 5700K	4

Kabelové přívody kabely CYKY, uloženými volně ve stěnách a stropech místností. Napojení v rozvaděči RH.

V místnostech bez zákresu svítidel jsou použity stávající světelné a zásuvkové rozvody, včetně stávajícího napojení v rozvaděči RH.

V místnostech č.104 a č.105 budou osvětlovací tělesa montována až po montáži strojního zařízení - jednotky VZT a potrubí.

KRÁJ A.	PROJECTANT	DOPRAV. PROJECTANT	ZP	VEDOUCÍ PROJ.	PRO-ION PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, s.r.o. HURÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 467 785
ING. P. HUDEK	ING. P. HUDEK	ING. P. HUDEK	ING. P. HUDEK	ING. P. HUDEK	
STAVEBNÍ	Nemocnice Náchod, Pavilon J - Gastro - TS, Hradec Králové				
MÍSTO STAVBY	Masarykova nemocnice Náchod				
AKCE	**OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD** **REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L**				STUPEŇ DPS
					DATUM 12/2021
DÍL EL - Silnoproud a hromosvody					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 1422
					ARCHIV. ČÍSLO 123
OBSAH 1.N.P. - ELEKTROINSTALACE					FORMÁT A3 / 2 x A4
					MĚŘÍTKO 1:50
					PŘÍLOHA / ZAKÁZKA EL - 002