

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
201	RAMPA, SKLAD VOZÍKŮ	17,63m ²
202	UMÝVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBI	29,90m ²
203	VARNA	235,00m ²
204	MYTÍ TABLETOVACÍCH VOZÍKŮ	3,46m ²
205	ÚKLID	2,40m ²
206	SKLAD DKP	3,83m ²
207	CHODBA	19,90m ²
208	ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	8,12m ²
209	PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ	7,63m ²
210	PŘÍPRAVNA TĚSTA	17,60m ²
211	VÝTLUK VAJEC	3,04m ²
212	ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA	12,72m ²
213	CHLADÍCÍ BOX	5,23m ²
214	DENNÍ SKLAD	7,04m ²
215	CHODBA	4,03m ²
216	UMÝVÁRNA STOLNIHO NÁDOBI	12,56m ²
217	VÝDEJ	44,20m ²
218	ROZŠÍŘENÍ JIDELNY	15,67m ²
219	CHODBA	25,65m ²
220	CHODBA	5,38m ²

LEGENDA:

+ — NAVRŽENÝ NTL ROZVOD PLYNU

1–4

STOUPACÍ POTRUBÍ

ST

SPORÁK CELOPLOŠNÝ TÁLOVÝ PLYNOVÝ – POZICE 20307 – 11 kW (1,2 m³/h Z.P.)
SPORÁK CELOPLOŠNÝ TÁLOVÝ PLYNOVÝ – POZICE 20335 – 11 kW (1,2 m³/h Z.P.)

K

KOTEL HRANATÝ PLYNOVÝ – 270–300 lITRŮ – POZICE 20304 – 40 kW (4,6 m³/h Z.P.)
KOTEL HRANATÝ PLYNOVÝ – 270–300 lITRŮ – POZICE 20305 – 40 kW (4,6 m³/h Z.P.)

K1

KOTEL HRANATÝ PLYNOVÝ – 150–200 lITRŮ – POZICE 20306 – 24 kW (2,7 m³/h Z.P.)
KOTEL HRANATÝ PLYNOVÝ – 150–200 lITRŮ – POZICE 20313 – 24 kW (2,7 m³/h Z.P.)

PP

PÁNEV PLYNOVÁ 150 lITRŮ – POZICE 20310 – 28,0 kW (3,1 m³/h Z.P.)

PS

PÁNEV SKLOPNÁ PLYNOVÁ 80 lITRŮ – POZICE 20336 – 20,0 kW (2,3 m³/h Z.P.)


r

REZERVA – 30,0 kW (3,4 m³/h Z.P.)

KU – KULOVÝ UZÁVĚR PLINOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ ŽLUTOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ–ATEST PLYN

POZNÁMKA:
DŘÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU
ROZVODY PLYNU KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY INSTALACÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VEDOUČÍ PROJEKTU		ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		 T-FESTING <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVBNICTVÍ s.r.o.</small>							
ING.RENÉ HUBKA		MARIE DVOŘÁKOVÁ		MARIE DVOŘÁKOVÁ		ING.JAN PĚNČÍK			<small>SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</small>						
INVESTOR:		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, HRADEC KRÁLOVÉ													
OÚ:		NÁCHOD		KRAJ:		KRÁLOVÉHRADECKÝ		FORMÁT	4,5x A4						
STAVBA:		OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L						ÚČEL	DPS						
														ČÍSLO ZAKÁZKY	221026.30
OBJEKT:															
ČÁST:		ROZVOD PLYNU						DATUM	10/2021						
OBSAH:		PŮDORYS 2.NP - PLYNOVOD - VÝŘEZ						MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU						
														1:50	D.1.4. P-3