



## Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 11

**Veřejná zakázka:** Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název **Královéhradecký kraj**  
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
IČO 708 89 546  
DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,  
e-mail: [vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz)

Profil zadavatele: [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

**Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

**Dotaz č. 1:** V příloze ZD číslo 2 „Souhrnné prohlášení dodavatele“ je v oddíle II. Prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci v bodě 3. b) v 6. řádku tabulky tento požadavek: „účast na pozici stavbyvedoucího v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení nejméně na jedné (1) zakázce na stavební práce, jejímž předmětem byla zpracování projektové dokumentace alespoň ve dvou stupních v rámci stavební akce výstavba či rekonstrukce budovy občanské výstavby, přičemž hodnota zakázky byla alespoň 45 mil. Kč bez DPH:“

Předpokládáme, že jde o překlep. Žádáme o sdělení správného textu požadavku na kvalifikační předpoklad stavbyvedoucího.

**Odpověď na dotaz č. 1:** Ano, zadavatel se omlouvá za administrativní pochybení. Požadavek na kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího správně zní: „účast na pozici stavbyvedoucího v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení nejméně na jedné (1) zakázce na stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba či rekonstrukce budovy občanské výstavby, přičemž hodnota zakázky byla alespoň 45 mil. Kč bez DPH“. Opravené „Souhrnné prohlášení“ je přílohou tohoto dokumentu.

**Dotaz č. 2:** Ve výkazu výměr SO004\_VV\_optimal\_220103 nejsou nastaveny vzorce pro výpočet ceny, prosíme o doplnění.

**Odpověď na dotaz č. 2:** Vzorce doplněny – viz přílohu SO004\_VV\_aktual\_230413.xlsx.

**Dotaz č. 3:** Ve výkazu výměr SO 002 ve stavební části je k ocenění pol. č. 478 – V/39 Úprava inter. dveří na únikové cestě – vybourání a likvidace st. dveří a zárubně, osazení nových dveří a zárubně, panik. kování D+M.

Ve výkresu jsme tyto dveře pod tímto ozn. nedohledali. Prosím o jejich bližší specifikaci o jaké dveře se jedná.

**Odpověď na dotaz č. 3:** V/39 - ano, ve stavebních výkresech dveře (obdobně i položka V/40) nejsou zakresleny. Nacházejí se ve stávající budově školy, na úrovni 1.NP. V příloze je výkres BPŘ, ve kterém je vyznačen výřez s polohou těchto dveří a je doplněno označení položek V/39 a V/40. Stávající interiérové dveře v lisované zárubni, které se nyní otevírají proti směru úniku, je potřeba vybourat a nahradit novými s otevíráním ve směru úniku.

Rozměr 900/1970 mm – pravé.

V/40 - pro dokreslení situace přikládáme foto stávajících vchodových dveří, u kterých je potřeba vyměnit zámek za panikový + klika – klika – viz přílohu.

---

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.**

Přílohy: Příloha č. 1 – Souhrnné prohlášení dodavatele\_rev 2023-04-13  
SO004\_VV\_aktual\_230413  
Přílohy k doplnění odpovědi č. 3

V Hradci Králové 13.04.2023

Ing. Věra Zeinerová  
na základě pověření