



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 13

Veřejná zakázka: Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO **708 89 546**
DIČ **CZ70889546**

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Upozorňujeme na rozpor v popisu vnitřních dveří ozn. D24, D26, D34, D36-38 a D42-43, které jsou v soupisu prací uvedeny jako prosklené, ale ve výpisu vnitřních dveří jsou plné. Žádáme zadavatele o určení co platí.

Odpověď na dotaz č. 1: Ve výpisu dveří jsou správně uvedeny dveře jako plné. Ve výkazu výměr byly opraveny popisy těchto položek: pol. 370 D/24, 372 D/26, 377 D/34, 379 D36, 380 D/37, 381 D/38, 385 D/42, 386 D/43 - plné interiérové dveře - viz přílohu.

Dotaz č. 2: U některých vnitřních dveří je v popisu požadavek na generální klíč. ZD ale neobsahuje bližší specifikaci (počet klíčů hlavních, vedlejších a pod.). Ani v soupisu prací není položka generálního klíče. Žádáme zadavatele o sdělení, že generální klíč bude dodávkou investora nebo o doplnění specifikace a položky do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 2: Součástí dodávky většiny dveří je i cylindrická vložka systému generálního klíče - viz výpis dveří.

V rámci přípravy dodávky dveří a předmontáží vložek do těchto dveří bude s uživatelem objektu upřesněno rozdělení na jednotlivé zóny s právem přístupu, počet klíčů a pod.

Ve výkazu výměr byla upřesněna položka a dána do souladu s výpisem dveří:

pol. 352 D/05 - dveře na WC "invalidů" = zrušen GK, nahrazeno zámkem s ukazatelem a možností otevření z venkovní strany.

Poznámka:

Položky ve výkazu výměr nemohou obsahovat všechny informace o provedení výrobku (materiál, kování, fyzikální vlastnosti a pod.) a to z důvodu omezeného prostoru.

Vždy je nutno tyto informace důležité pro nacenění dohledat v PD, výpisu výrobků, popř. v technické zprávě.

Dotaz č. 3: V části interiéru je u kuchyňské linky chybně uvedená délka 4,45m. Tato délka je vč. vysokých lednic na obou stranách a prostoru pro myčku. Žádáme zadavatele o uvedení skutečně požadované délky kuchyňské linky.

Odpověď na dotaz č. 3: Délka kuchyňské linky je uvedena včetně vysokých lednic po obou stranách a včetně myčky správně, tj. 4,45 m. Spotřebiče budou vestavěné, tedy součástí truhlářského výrobku „kuchyňská linka“.

Dotaz č. 4: Z podkladů není patrné provedení recepčního pultu. Pouze police bez dvířek jako u kuchyňské linky s plným čelem?

Odpověď na dotaz č. 4: Provedení a materiálové řešení recepčního pultu a kuchyňské linky bude upřesněno architektem při realizaci v rámci autorského dozoru. Pro potřeby cenové nabídky uvažujte u recepčního pultu a kuchyňské linky kromě polic i se zásuvkami a dvířky s možností uzamčení.

Dotaz č. 5: Upozorňujeme zadavatele na nedostatečných rozměr 3,0x3,0m žíněnky L01 (dopadiště) pod boulder. Minimální přesah od stěny musí být dle normy 1,5m. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 5: Do CN uvažujte s uvedeným rozměrem 3*3 m = 9 m². V rámci AD a po zpracování dodavatelské dokumentace boulderingové stěny bude rozměr žíněnky případně upraven, popř. bude žíněnka rozdělena na více kusů. Větší však nebude.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 25.04.2023 v 9:00 hodin.

Způsob podání nabídek se nemění.

Přílohy: NP_VV_rekapitulace_SO002_SO098_SO099_aktual_230417

V Hradci Králové 19.04.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření