

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 12

Veřejná zakázka:	„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Ev. č. VVZ:	Z2023-003949
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

SO 001.8 Náklady na výluky v položce 027211 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI mají uchazeči ocenit veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici.

Vzhledem k posunu termínu odevzdání nabídky se nestihnou výluky v uvedeném termínu dle zadávací dokumentace.

Žádáme zadavatele s ohledem na výše uvedené okolnosti o uvedení Provizorní ceny za výluky..

Odpověď na dotaz č. 1

V rámci odpovědi na dotaz zadavatel odkazuje v plném rozsahu na upřesnění informací k položce SO 001.8 (pod odpovědí na dotaz č. 30) v rámci Vysvětlení/doplnění/změny zadávací dokumentace č. 11 ze dne 19. 4. 2023.

Dotaz č. 2

Ve stavebním objektu SO 101 Přístupová komunikace východ,

položka 91271 ZÁVORA MECHANICKÁ v položce chybí přesná technická specifikace položky včetně povrchové úpravy a v dokumentaci jsme nenašli ani detailní výkres

Upřesní zadavatel technickou specifikaci a doplní výkresovou dokumentaci k této závoři?

Odpověď na dotaz č. 2

Výkresová dokumentace nebude doplňována, podrobná dokumentace bude součástí RDS a výrobně technické dokumentace dle výrobce, není požadavek na nestandardní typ závory.

Délka mechanické závory v rámci objektu SO 101 je navrhována pro průjezd šířky min. 5 m (délku ramene dle provedení výrobce přizpůsobená požadavku na průjezd). Závora bude uzamykatelná, tělo, sloupky a závora budou provedeny z oceli (rameno možné provést alternativně z hliníku) s povrchovou úpravou pro venkovní použití - žárové zinkování a nátěrem. Dle dodavatele bude provedena buď jako zdvihací, popř. otočná směrem k ORL – dle systému výrobce. Barva – bílá s červenými reflexními pruhy, červené pruhy možné provést reflexními polepy v certifikovaném systému výrobce.

Pro otočnou závoru lze užít např. konstrukce z ocelových profilů 120 x 120 mm s patkou 600 x 600 mm, opěrné nohy s profilem 80x80 mm, teleskopickým ramenem profilu 80x80 mm (70x70 vysunutá část) se žárovým zinkováním. Lze užít např. i mechanické otočné závory typu "P" dle standardu ŘSD ČR.

V případě zdvihací závory – např. ocelová konstrukce se žárovým zinkováním a venkovní práškovou barvou s ocelovým, popř. hliníkovým ramenem, s povrchovou úpravou pro venkovní použití - žárovým zinkováním a venkovní práškovou polyesterovou barvou; včetně protizávaží. Kotvení dle výrobce. Zdvihací závora musí umožnit průjezd nákladního automobilu pro obslužnost ORL.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **3. 5. 2023 v 13:00 hod.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové