


TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]			ks		ks		ks			ks
1*	Š1	345.36	vozovka h = 0.0 m spadišťová šachta	345.36	338.59	6.77	TBW-Q 600/120/120	1	B&BC Deska zák.62,5-170/20	1	B&BC Skruž DB 170/150/15	3	ocel. s PE	B&BC Dno Excelent 170/185 pískový podklad	1
	Celkem						TBW-Q 600/120/120	1	B&BC Deska zák.62,5-170/20	1	B&BC Skruž DB 170/150/15	3		B&BC Dno Excelent 170/185	1


* označené šachty jsou spadišťové, podrobnosti viz Tabulka spadišťových šachet

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1*	Š1		B&BC Dno Excelent 170/185	DN (mm)	1530/1200	DN (mm)	1530/1200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
			žlab: beton	Materiál	železobeton	Materiál	beton	Materiál		Materiál		1/2 DN		90°
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	170	Úhel β		Úhel β				
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	12.9	dh[mm]	400	dh[mm]		dh[mm]				
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	12.9	sklon [‰]		sklon [‰]				
			orient.stup.90 [°]			DN1								
						dh1	0							

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š1



B&BC Dno Excelent 170/185	1
B&BC Skruž DB 170/150/15	3
B&BC Deska zák.62,5-170/20	1
TBW-Q 600/120/120	1
D 400 Viatop BG	1
kóta dna	338.59 m
kóta terénu	345.36 m
rozdííl kót	6.77 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	6.77 m
stavební výška	7.07 m
podkladový beton	
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	-1450 mm

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Skruž s vyústěním	Pořadí	Materiál potrubí	DN1	Vzdálenost od		DN2	Delta h	Úhel
	šachty	terénu	poklopu	dna	šachty		odspodu		přívodu	dna	spodního	spadiště	[mm]	přívodu
				vývodu						vývodu	okr.skruže			
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]
1	Š1	345.36	345.36	338.59	6.77	B&BC Dno Excelent 170/185	1	beton	1200	400	-1450	bez obtoku		170

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	D	D 400 Viatop BG	CD VT 60 BG s odvětráním, poklop Viatop s odvětráním		100	1
	Celkem	D	D 400 Viatop BG	CD VT 60 BG s odvětráním, poklop Viatop s odvětráním		100	1

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA