

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 13

Veřejná zakázka:	„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Ev. č. VVZ:	Z2023-003949
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V soupisu prací je u objektu SO 206 a SP 208 u pol. Č. 45738 „Vyrovnávací a spád železobeton včet výztuže“ uvedeno množství v m3. Dle uvedeného výpočtu v soupisu prací se účastník domnívá, že předmětné množství je uvedené v m2, neboť ve výpočtu chybí vynásobení tloušťkou. Žádáme zadavatele o upřesnění množství u pol. Č. 45738.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele uveřejňuje upravený výkaz výměr. Upravený výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje původní výkaz výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

V zadavatelem postoupeném Vysvětlení/doplnění/změně zadávací dokumentace č. 11 byla uveřejněna u SO 001.8 pol. 027211.R provizorní cena za výluky v hodnotě 2.871.500,- Kč.

Dle aktuálního výpočtu, vycházející z ceníku za výluky na dotčené trati a předpokládané délce trvání výluk, zadavatelem uvedená cena neodpovídá skutečným nákladům na výluky.

Žádáme zadavatele o informaci, zda má uchazeč i tak ocenit položku cenou zveřejněnou zadavatelem a zda bude zadavatelem zveřejněná cena závazná pro všechny uchazeče?

Odpověď na dotaz č. 2

Dodavatelé ocení položku v souladu s informacemi poskytnutými v rámci Vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace č. 11.

Dotaz č. 3

Zadavatel v souhrnu za všechna doposud zveřejněná Vysvětlení/doplnění/změny zadávací dokumentace doplnil výkaz výměr o chybějící položky, které svou podstatou a rozsahem oproti prvotnímu vydanému výkazu výměr ve vstupní verzi zadávací dokumentace značně navyšují cenu zakázky.

Žádáme zadavatele, aby adekvátně k této nastalé skutečnosti navýšil i předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Odpověď na dotaz č. 3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena plně v souladu s ustanoveními zákona. Zadavatelem dosud provedené změny v rámci uveřejněných vysvětlení zadávacích podmínek včetně tohoto dokumentu jsou v souhrnu marginálními k celkové hodnotě předmětu veřejné zakázky. Zadavatel tak nebude přistupovat ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Dotaz č. 4 a 5

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118 je položka poř. č. 27 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON VČET VÝZTUŽE v množství 303,480 m³. Dle našeho názoru je v množství uvedena plocha namísto objemu, chybí tudíž přepočet s tloušťkou vrstvy 100 mm.

Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu položky.

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118 je položka poř. č. 27 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON VČET VÝZTUŽE v množství 303,480 m³. Dle našeho názoru je v množství uvedena plocha namísto objemu, chybí tudíž přepočet s tloušťkou vrstvy 100 mm.

Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu položky.

Odpověď na dotaz č. 4 a 5

Zadavatel odkazuje v plném rozsahu na odpověď na dotaz č. 1 v rámci tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **5. 5. 2023 v 13:00 hod.**

Příloha

Výkaz výměr dle VZD 13

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové