


PK - plynový kondenzační kotel (11-111kW)
tř. NOx - 6 , sezónní energetická účinnost vytápění 92%
nerezový výměník, energeticky úsporné čerpadlo
podpurný rám pro instalaci kotle do prostoru (výška 2,2m)



- NTL plynovod -

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	Jiří Zahradníček projektant TZB Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček		
Místo : ul. Komenského č.p. 77, Nový Bydžov				
Investor : Gymnázium , Střední odborná škola a Vyšší odborná škola , Nový Bydžov				
Výměna plynových kotlů v objektu gymnázia v Novém Bydžově			Zakázk. číslo	4/1/23
			Stupeň	výběr dodavatele
			Datum	1/2023
Podélný řez NTL plynovodem			Měřítko	Číslo výkresu D4.1.- 5